


# Vindkraftverk

Större än 50 kW

juni 2021

Internetadress: <http://www.vindstat.nu>

## Vindproducerad el från registrerade verk



Staplarna visar producerad energi per månad i MWh, linjerna visar totalt installerad effekt respektive månadens medeleffekt i MW

## Sammanfattning

Totalt installerad effekt	(MW)	10482
Antal verk	(st)	4412
Rapporterade denna månad	(st)	945
Elproduktion		
2019	(MWh)	4 538 465
2020	(MWh)	5 657 424
2021	(MWh)	1 975 320
Rapporterat denna månad	(MWh)	197 290
Medeleffekt denna månad	(MW)	274

### Vindens energiinnehåll

Månaden jämfört med samma månad tidigare år	92 %
Året hittills jämfört med samma period under tidigare år	91 %
Senaste 12 månaderna jämfört med samma period under tidigare år	95 %

### Förklaringar till tabellen på följande sidor

Ber	Av ägaren lämnad uppgift på beräknad elproduktion		
Årtal	Sammanlagd elproduktion under respektive år		
12mån	Elproduktion och tillgänglighet senaste 12 månaderna		
Månad	Elproduktion under månaden		
Tid	Andel av månaden som generatorm varit inkopplad på nät		
*	Nytt verk		
AHT	Avläst hindertid		
MS	Mindre störning	PU	Planerat underhåll
YNS	Yttre nätstörning	ÖPS	Övrigt planerat stopp
ÖYS	Övrig yttre störning	TF	Tekniskt fel

### Ett projekt finansierat av vindkraftintressenter

Sammanställningen gjord 2021-07-05

Ansvarig:  
Nils-Erik Carlstedt Vindstat ABE-post: [nilserik.carlstedt@vindstat.com](mailto:nilserik.carlstedt@vindstat.com)  
Telefon: 070 - 539 54 67

Ny *	Effekt (kW)		Nr Anläggning	Placering	D/H	I drift	Ber	2019	2020	2021	12mån	12mån	Månad	Tid Hindertid (tim)									
	Hög	Låg												Benämning, Ort	Karta	(m)	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	AHT
150	WindWorld		16 Tjautet,Näs	I5i	28/31	900203	455	304	178	10	20	11,9	2	44	452								
225	50 Vestas		68 Kristinelund 1,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	593	639	230	519	94,6	26	83	0								
225	50 Vestas		69 Kristinelund 2,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	570	609	250	532	99,6	25	82	0								
225	50 Vestas		70 Kristinelund 3,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	557	570	254	490	89,7	24	82	0								
225	50 Vestas		106 Kristinelund Nord,Ventlinge	G3i	27/31	940718	600	526	546	258	549	99,8	26	83	1								
225	50 Vestas		111 Hällemöllan 1,Rönnäng	A7f	29/32	941021	600	515	400	238	564	98,4	32	68	4								
225	50 Vestas		116 Sibylla af Ångholmen,Ångh	A7f	29/31	941020	570	542	537	149	357	69,2	30	65	48								
225	50 Vestas		200 Lunden,Gårdhem	B8c	29/30	960701	330	219	300	19	128	99,6											
225	50 Vestas		235 Kristinelund 5,Ventlinge	G3i	27/31	961106	600	643	634	269	585	99,6	28	82	0								
225	50 Vestas		257 Hällemöllan 2,Rönnäng	A7f	29/32	971111	600	606	767	245	612	97,4	35	74	4								
225	50 Vestas		375 Skålsparken V12,Näs	I5f	29/30	990508	620	578	656	224	538	98,3	14	51	11								
225	50 Vestas		517 Värpinge Anna,Lund	C2e	27/30	900201	500	369	344	146	292	94,3	15	64	0								
225	50 Vestas		518 Värpinge Bella,Lund	C2e	27/30	900201	500	331	344	131	262	96	12	53	0								
225	50 Vestas		541 Skålsparken V11,Näs	I5f	27/30	930120	600	528	616	213	505	99,4	13	58	4								
225	50 Vestas		761 Lunden 2,Gårdhems-Lunde	B8c	29/32	040426	310	0	0	0	0	41											
250	WindWorld		205 Agro 1,Lummelunda	J7a	29/42	960718	483	214	455	168	373	76,9	8	28	341								
250	WindWorld		206 Agro 2,Lummelunda	J7a	29/42	960719	483	327	369	123	289	83,1											
490	WindWorld		118 Lantmännen,Klintehamn	I6c	37/41	941129	1000	964	975	22	473	86,3											
490	WindWorld		139 Hablingbovind 1 Tapower A	I5i	37/41	950801	1225	872	110	258	338	30	5	11	497								
490	WindWorld		140 Hablingbovind 2 Tapower A	I5i	37/41	950801	1225	1070	1110	363	854	89,1	27	54	2								
500	Vestas		80 Molly Tängen,Orust	A7i	39/41	930923	1350	1081	1295	439	1049	93,3	61	54	53								
500	Vestas		90 Skålsparken V14,Näs	I5f	39/41	931220	1200	1216	1356	478	1121	99,3	30	35	0								
500	Vestas		91 Skålsparken V10,Näs	I5f	39/41	931221	1200	1070	1258	427	1026	98,9	27	39	0								
500	Vestas		124 Sophie Hogenäset,Sotenäs	A8f	39/41	950131	1100	927	1227	375	940	96,1	29	32	138								
500	Vestas		127 Hogenäset, Ingeborg,Hoge	A8f	39/39	950125	1100	934	991	385	861	94,2	48	45	142								
500	Vestas		128 Sönnertorp 2 Mälurvind AB,	C4a	39/41	950213	890	808	937	397	838	97,1	33	45	10								
500	Vestas		131 Sönnertorp 1,V:a Karup	C4a	39/40	950331	890	344	369	272	408	51,5	30	36	19								
500	WindWorld		162 Lucia af Boholmen,Skoghall	D10d	37/41	951219	800	532	770	245	584	95,4	32	61	4								
500	Enercon		181 Slitevind XIII,Larsbo Glemm	D1i	40/50	960513	1300	740	551	7	163	50,2	0	0	718								
500	Enercon		182 Slitevind XIV,Larsbo Glem	D1i	40/50	960513	1300	1189	1241	541	1075	97,6	54	89	2								
500	Vestas		186 Åstorp 1,Åstorp	C3e	39/40	960216	860	734	732	293	580	97,8	30	39	0								
500	WindWorld		195 Årröd 220001,Årröd	D2h	37/41	960523	710	898	655		101	93,8											
500	WindWorld		218 Trollenäs,Trollenäs	C2i	37/41	960829	697	757			319	99,6											
500	Enercon		229 Hog 1,Stenungsund	B7g	40/42	961003	1050	0	0	0	0	0,2	0	0	719								
500	Enercon		230 Hog 2,Stenungsund	B7g	40/42	961003	1050	863	1071	409	851	93,7	57	84	0								
500	Enercon		236 Slitevind XVII,Eriksfält N Ör	D1i	40/50	961211	1300	1441	1312	674	1296	92,6	63	92	105								
500	Enercon		237 Slitevind XVIII,Eriksfält S Ör	D1i	40/50	961211	1300	952	1216	625	1242	95,9	62	92	127								
500	Vestas		239 Åstorp 2,Åstorp	C3e	39/40	970204	950	836	854	328	654	93,9	33	39	25								
500	Enercon		263 Windbyggarna 1,Lärbro	J7b	40/65	971220	1100	827	888	405	778	93,8	31	80	2								
500	Enercon		264 Isak,Klintehamn	I6c	40/50	971219	1300	937	1201	426	1009	98,6	34	75	4								
500	Enercon		267 Ryftes Kristina,Fole	J6g	40/65	971218	1200	998	1141	438	935	98,3	38	78	0								
500	Enercon		269 Kyrkebys 1,Hangvar	J7b	40/65	971220	1200	540	495	0	139	35	0	0	716								
500	Enercon		270 Kyrkebys 2,Hangvar	J7b	40/65	971220	1200	585	560	374	571	74,4	29	76	18								
500	WindWorld		299 Kastlösa V11 Mälurvind AB,	G4c	37/40	980201	1300	630	929	61	425	50,9	13	29	386								
500	WindWorld		345 Kastlösa V12 Mälurvind AB,	G4c	37/40	981001	1210	660	698	236	506	77,8	24	53	43								
500	Enercon		362 Marieholm II,Reslöv 11:3	C2i	40/65	981202	1300	1088	1151	431	926	100	47	82	0								
500	Vestas		519 Värpinge Clara,Lund	C2e	39/40	960711	1050	776	699	286	591	91,2	29	44	0								
500	Vestas		543 Skålsparken V13,Näs	I5f	39/41	930209	1350	1106	1257	456	1030	93,7	27	32	19								
500	Vestas		550 Vindudd IV,Grötlingbo	J5g	39/41	941115	1050	1030	1179	461	1026	98,9	24	45	7								
500	Vestas		551 Vindudd V,Grötlingbo	J5g	39/41	941115	1050	1032	1125	473	988	95,8	26	46	52								
500	Enercon		565 Slitevind IX,Smöjen	J7c	40/50	951222	1300	793	729	27	334	48,9	20	76	3								
500	Enercon		566 Slitevind X,Smöjen	J7c	40/50	951215	1300	1039	869	64	321	43,5	41	78	2								
500	Enercon		567 Slitevind XI,Furillen	J7c	40/50	951219	1400	1014	274		0	91,5											
500	Enercon		568 Slitevind XII,Furillen	J7c	40/50	951220	1400	992	539		35	96,5											
500	Enercon		592 Humlekärr 1,Humlekärr	A8f	40/42	961024	1300	1137	1148	158	597	94,4											
500	Enercon		593 Humlekärr 2,Humlekärr	A8f	40/42	961024	1300	600	402	158	462	77											
500	WindWorld		698 Blyger II,Jämjö	H4g	37/42	021213	550	617	748	285	616	99,5											
550	WindWorld		661 Bockstigen 1,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	2171	2007	938	1732	90,3											
550	WindWorld		662 Bockstigen 2,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	2105	1916	929	1716	90,2											
550	WindWorld		663 Bockstigen 3,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	2102	864		110	99,9											
550	WindWorld		664 Bockstigen 4,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	2134	1955	942	1745	90,2											
550	WindWorld		665 Bockstigen 5,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	2143	1857	925	1634	90,4											
600	Vestas		146 Bromöllan 1,Brommö	D9e	42/40	951019	1100	739	966	87	479	97,6											
600	Vestas		180 Vårdkasberget,Härnösand	I17g	44/40	960501	1100	985	1453	589	1243	98,3	65	59	2								
600	Vestas		194 Löfstaviken 8,Falkenberg	B5c	42/40	960601	1500	983	1323	388	1054	95,2	9	11	297								
600	Vestas		204 Häberg 1,Flo	C8d	44/50	960726	938	751	970	374	718	97,6	42	47	1								
600	Vestas		222 Ryftes Hulda,Havdhem	I5i	44/50	961119	1300	801	1385	502	1129	96,1	26		64								
600	Vestas		223 Eksebo Kraft, Gustav,Havd	I5i	44/50	961120	1300	1126	1216	463	999	99	24	35	1								
600	Vestas		224 Kulle 14,Näs	I5i	44/50	961119	1300	1222	1085	398	782	73,6	28	38	1								
600	Vestas		225 Kulle 16,Näs	I5i	44/50	961119	1300	1223	1401	468	1113	99	28	38	1								
600	NEG Micon		227 Tannam,Tanumshede	A9f	43/46	961015	1130	694	995	349	812	95,9	52	97	0								
600	NEG Micon		228 Duesgård,Tanumshede																				



Ny *	Effekt (kW)		Fabrikat	Nr Anläggning	Placering	D/H I drift	Ber MWh	2019 MWh	2020 MWh	2021 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid Hindertid (tim)								
	Hög	Låg												Benämning, Ort	Karta	(m)	%	AHT	MS	VNS	OYS	PU
660	Vestas	409	Storugns 5,Lärbro	J7e	47/55	991219	1534	1196	1308	545	1148	98,7	40	38	1							
660	Vestas	410	Storugns 6,Lärbro	J7b	47/55	991220	1576	1067	928	477	903	81,9	34	36	0							
660	Vestas	427	Hedeskoga 1,Bergsjöholms	D2b	47/55	991021	1600	1308	1319	597	1153	98,5	44	45	25							
660	Vestas	428	Hedeskoga 2,Bergsjöholms	D2b	47/55	991021	1600	1336	1355	555	1119	99,5	40	40	0							
660	Vestas	434	Skäggs 1,Väskinde	J6g	47/50	000705	1510	1213	1282	514	1084	98,9	42	63	1							
660	Vestas	435	Skäggs 3,Väskinde	J6g	47/50	000705	1510	1189	1373	530	1148	99,3	42	63	0							
660	Vestas	436	Månsagården,Uvered	C8f	47/50	000105	1100	909	1102	421	828	98,6	43	43	3							
660	Vestas	448	Nordanstigsv.1,Stocka	H16b	47/55	001206	1333	605	604	354	661	97,8	25	32	0							
660	Vestas	449	Nordanstigsv.2,Stocka	H16b	47/55	001206	1327	562	701	340	636	97,4	23	30	15							
660	Vestas	450	Nordanstigsv.3,Stocka	H16b	47/55	001206	1300	587	632	220	512	93,7	22	28	0							
660	Vestas	453	Nordanstigsv. 4,Stocka	H16b	47/55	001206	1386	668	821	393	748	97,7	28	33	1							
660	Vestas	460	Ö-vik Själön, Ada,Husum	J19e	47/55	001229	1534	1004	1226	474	983	96,9	33	23	150							
660	Vestas	461	Ö-vik Fanbyn, Beda,Husum	J19e	47/55	001229	1540	1116	1495	588	1327	99,3	45	43	0							
660	Vestas	462	Ö-vik Fanbyn, Camilla,Husu	J19e	47/55	001229	1523	1067	1361	523	1205	99,3	40	36	0							
660	Vestas	463	Ö-vik Fanbyn, Dagny,Husu	J19e	47/55	001229	1495	1121	1446	573	1308	98,8	46	46	0							
660	Vestas	464	Ö-vik Själön, Elly,Husum	J19e	47/55	001229	1534	912	1363	501	1169	96	41	41	0							
660	Vestas	465	Ö-vik Fanbyn, Fredrika,Hus	J19e	47/55	001229	1525	1167	1331	553	1255	97,1	45	43	0							
660	Vestas	466	Ö-vik Fanbyn, Gertrud,Hus	J19e	47/55	001229	1534	1135	1471	529	1259	99,1	42	41	0							
660	Vestas	467	Ö-vik Fanbyn, Herta,Husum	J19e	47/55	001229	1601	1140	0	0	0	7,3	0	0	712							
660	200	Vestas	323 Ventosum 1,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	867	1024	360	831	99,6	34	34	0							
660	200	Vestas	324 Ventosum 2,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	1104	1416	470	1113	99,5	45	59	5							
660	200	Vestas	325 Ventosum 3,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	790	1006	333	795	99	32	33	17							
660	200	Vestas	326 Ventosum 4,Falkenberg	B5f	47/60	980918	1250	1157	1430	451	1091	99,6	41	33	6							
660	200	Vestas	327 Ventosum 5,Falkenberg	B5f	47/60	980921	1250	972	1255	487	1157	98,9	48	60	0							
660	200	Vestas	328 Ventosum 6,Falkenberg	B5f	47/60	980921	1250	1078	1323	424	1010	98,5	38	24	0							
660	200	Vestas	329 Ventosum 7,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	895	968	370	800	98,3	37	57	5							
660	200	Vestas	330 Ventosum 8,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	980	1296	430	1006	98,2	37	29	6							
660	200	Vestas	331 Ventosum 9,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1091	1337	431	1025	99,2	39	33	0							
660	200	Vestas	332 Ventosum 10,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1149	1299	461	1048	99,1	41	40	0							
660	200	Vestas	371 Sam Öckerövind,Pinan	B7a	47/50	990110	1700	1549	2048	696	1693	100	90	72	0							
660	200	Vestas	374 Skåls 1,Näs	I5f	47/45	990506	1700	1483	1752	496	1335	84,8	29	36	324							
660	200	Vestas	376 Skålsparken V18,Näs	I5f	47/45	990507	1850	1697	1909	672	1573	98,4	44	32	2							
660	200	Vestas	377 Skålsparken V15,Näs	I5f	47/45	990507	1700	1675	1917	636	1543	96,8	47	62	2							
660	200	Vestas	398 Ranåker,Skara	D8d	47/65	991006	1000	977	1162	437	921	99,6	49	73	1							
660	200	Vestas	426 Halvan,Hovby	D3c	47/45	991230	1150	900	1007	392	801	94,5	40	65	174							
660	200	Vestas	441 Levide 1,Näs	I5f	47/45	001007	1600	1460	855	548	1327	95,6	29	46	141							
660	200	Vestas	442 Levide 2,Näs	I5f	47/45	001008	1600	1407	1677	571	1348	98,4	36	58	26							
660	200	Vestas	443 Levide 3,Näs	I5f	47/45	001007	1600	1429	1533	562	1215	88,2	32	30	3							
660	200	Vestas	626 Brönnestad 1,Brönnestad,	C1i	47/40	010406	1585	1458	1479	582	1215	98,8	44	55	0							
660	200	Vestas	627 Brönnestad 2,Brönnestad,	C1i	47/40	010406	1585	1421	1458	572	1184	96	44	56	3							
660	200	Vestas	628 Eksbo,Hönsinge	C1i	47/40	010406	1590	1379	1463	569	1182	99,4	42	42	0							
660	200	Vestas	639 Hovby, Chaplin,Hovby	D3c	47/45	020131	1150	918	1022	392	811	95	42	66	65							
750	200	NEG Micon	373 Ångalid,Torrösa	C3b	48/55	990115	1470	1491	872	661	1339	95	73	83	0							
750	200	NEG Micon	680 Hablingbo Mälurvind AB,Ha	I5i	44/40	030201	1500	1004	1352	475	1236	90,8	41	67	21							
750	200	NEG Micon	775 TANNAM, Smeby,Tannam,	A9f	48/50	041201	1300	1175	1474	483	1119	93,4	58	62	234							
750	200	NEG Micon	776 TANNAM, Ceding,Tannam,	A9f	48/50	041201	1250	1044	1190	440	935	93,1	58	79	73							
800	Enercon	826	Skallmeja Väster,Skallmeja	C8f	48/76	051013	1700	1681	2099	770	1656	97,7	91	88	3							
800	Enercon	836	Askers Via,Odensbacken	F10b	48/76	060401	1400	1331	1627	547	1105	92	59	77	95							
800	Enercon	837	Naglarp 1,Kinnarp	D7g	48/76	060323	1622	1343	1581	306	1014	72,6	63	77	124							
800	Enercon	841	Kalmarsund Vind,Degerha	G3i	48/49	060719	2000	2285	2443	968	2102	98,6	104	92	34							
800	Enercon	849	Hällingarna, iDA,Ollebacken	F20a	48/74	060915	2000	1637	1955	797	1760	98,8	90	89	0							
800	Enercon	852	Kvismaren 2,Odensbacken	F10c	48/76	061101	1420	1209	1626	632	1302	98,1	59	84	19							
800	Enercon	860	Torseröds Vindkraftpark 1,T	A9f	48/55	070131	1550	1570	1961	689	1558	98,9	92	92	0							
800	Enercon	861	Torseröds Vindkraftpark 2,T	A9f	48/55	070131	1550	1245	1545	531	1192	97,5	69	88	19							
800	Enercon	862	Torseröds Vindkraftpark 3,T	A9f	48/55	070131	1550	1309	1657	516	1236	98,1	81	91	0							
800	Enercon	863	Torseröds Vindkraftpark 4,T	A9f	48/55	070131	1550	1227	1546	512	1175	97,2	70	89	7							
800	Enercon	864	Torseröds Vindkraftpark 5,T	A9f	48/55	070131	1550	1266	1552	504	1202	95,7	80	88	24							
800	Enercon	865	Torseröds Vindkraftpark 6,T	A9f	48/55	070131	1550	1180	1509	511	1163	98,7	75	91	0							
800	Enercon	866	Kvarnen vindkraft,Kvarnen	D8g	53/73	070505	1500	1366	1633	703	1333	87,3	75	68	162							
800	Enercon	873	Härjevads Vind,Härjevad	C8f	53/75	070525	1700	1852	2231	874	1811	97,8	104	89	1							
800	Enercon	876	Söderbodane 1,Söderboda	C9g	53/73	070830	1500	1150	1625	671	1375	99,2	66	86	0							
800	Enercon	887	Torkelsrud,Valbo Ryr	B8h	53/73	071017	1800	1400	1757	695	1445	99	84	93	0							
800	Enercon	955	Åsen Tumleberg 1,Åsen	C8b	53/73	071123	1600	766	1532	604	1366	92,4	82	83	70							
800	Enercon	964	Fingal af Boberg,Borensber	F8e	53/75	071218	1750	1497	1959	803	1610	99,1	72	89	3							
800	Enercon	1002	Normlösa Torpa Vind,Skån	F8e	53/74	080430	1810	1738	1622	866	1515	99,4	82	91	0							
800	Enercon	1009	Sturkö 1, Ådan,Sturkö	F3f	48/65	080901	1800	1911	2048	807	1736	100	77	88	0							
800	Enercon	1010	Sturkö 2, Gudingen,Sturkö	F3f	48/65	080901	1800	2137	2259		1046	100										
800	Enercon	1021	Genneved,Gendalen, Solle	C8a	53/73	081008	1600	1602	1934	754	1548	98,8	94	94	0							
800	Enercon	1022	Byåra Borrby 35:11,Simrish	D2c	53/73	081015	2750	2842	2996	1258	2571	94,1	106	74	151							
800	Enercon	1025	Magnus Ladulås,Bjälbo	F8d	53/73	081202	2000	2051	1651		274	99,9										
800	Enercon	1035	Eke Vind,Lindärva	D8d	53																	

Ny *	Effekt (kW)		Fabrikat	Nr Anläggning	Placering	D/H I drift	Ber	2019	2020	2021	12mån	12mån	Månad	Tid Hindertid (tim)							
	Hög	Låg												MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	AHT	MS
800	Enercon	1042 Rytterås 1,Long	C8f	53/73	080408	1900	1779	2099	879	1817	97,8	101	88	16							
800	Enercon	1044 Halvås,Vara	C8b	53/73	090423	1850	1681	2083	828	1702	99,5	96	89	13							
800	Enercon	1045 Naglarp 2,Kinnarp	D7g	53/73	090207	1700	1571	1729	768	1527	95	86	90	34							
800	Enercon	1053 Karleby Vind,Väderstad	E8f	53/73	090228	1980	1903	2152	826	1820	98,8	86	88	3							
800	Enercon	1083 Arvidstorp Vind 1,Mellby	C8f	53/73	090519	1800	1524	1874	692	1471	97,9										
800	Enercon	1084 Arvidstorp Vind 2,Mellby	C8f	53/73	090519	1800	1491	1801	669	1404	97,9										
800	Enercon	1085 Lovene 3,Lovene	C8f	53/73	090430	1800	1596	1923	625	1434	94,8										
800	Enercon	1094 Rålanda 1, Dan C,Rålanda	B8d	48/65	061101	1500	1267	1288		389	100										
800	Enercon	1123 Bjälbo Energi, Karin,Bjälbo	F8d	53/73	081217	2100	2235	2523	979	2054	97,9	100	91	0							
800	Enercon	1137 Lörby 4, Pehr,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	1800	1928	755	1592	94,7	72	87	37							
800	Enercon	1138 Lörby 5, Mattis,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	1758	1926	621	1446	91,5	64	81	75							
800	Enercon	1139 Lörby 6, Daniel,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	1843	1939	777	1624	97,5	80	91	2							
800	Enercon	1140 Lörby 7, Elin,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	1860	1988	695	1568	91,7	79	90	8							
800	Enercon	1151 Berit 2, Lilla Lunden,Lilla Lu	D8g	53/74	101203	1800	1513	1789	680	1435	99,1	79	87	21							
800	Enercon	1156 Byåra 2,Borby	D2c	53/73	091201	2600	2828	2973	1253	2561	96,4	134	95	0							
800	Enercon	1181 Marieholm III,Marieholm	C2i	53/60	080515	2000	2094	2235	900	1857	100	97	90	0							
800	Enercon	1182 Marieholm 4,Marieholm	C2i	53/60	080515	2000	2037	1898	859	1702	100	92	91	0							
800	Enercon	1224 Säby 1, Seth,Säby	F3f	48/65	100501	1650	1699	1922	511	1317	89	59	77								
800	Enercon	1225 Säby 2, Ängla,Säby	F3f	48/65	100501	1650	1610	1506	635	1413	97,1	67	89								
800	Enercon	1226 Säby 3, Birk,Säby	F3f	48/65	100501	1650	1605	1732	654	1347	94,8	68	89								
800	Enercon	1227 Säby 4, Yrsa,Säby	F3f	48/65	100501	1650	1636	1747	667	1362	93,5	72	91								
800	Enercon	1229 Hedeberga,Tomelilla	D2c	53/64	100215	2200	2153	2184	941	1857	100	97	92	0							
800	Enercon	1247 Långöre 2, Herman,Långör	H5a	53/73	100719	2500	2792	1893		350	99,9										
800	Enercon	1257 Långöre 3,Långöre	H5a	53/73	100901	2200	2733	2915	1241	2636	98,8	100	75	3							
800	Enercon	1312 MellsaVind 1,Stora Mellösa	F10b	53/73	100910	1580	1326	1678	667	1342	99,8	67	88	0							
800	Enercon	1318 Kvismaren 3,Odensbacken	F10c	53/74	101004	1550	1456	1822	721	1466	99,5	73	89	0							
800	Enercon	1371 Mönarp 1, Universal Wind,K	D7g	53/73	110301	1700	1585	1945	554	1372	98,4										
800	Enercon	1372 Mönarp 2, Universal Wind,K	D7g	53/73	110331	1700	1594	1906	584	1415	98,6										
800	Enercon	1373 Mönarp 3, Universal Wind,K	D7g	53/73	110331	1700	1631	2010	585	1449	98,6										
800	Enercon	1374 Mönarp 4, Universal Wind,K	D7g	53/73	110331	1700	1613	1985	584	1417	98,2										
800	Enercon	2244 Raftasten,Borby	D2c	53/73	120619	5300	2952	3036	1432	2771	97,8	137	95	0							
850	Vestas	468 Lanna 1, Lidköping,Lanna	C8f	52/49	001228	1350	1306	1647	672	1380	99,2	80	71	0							
850	Vestas	488 Skog 1,Söne	C8i	52/65	010601	1870	1652	1746	722	1540	96,8	97	74	0							
850	Vestas	600 Millingstorp 1,Millingstorp	E8c	52/65	010524	1870		107	695	802	97,9	65	62	3							
850	Vestas	623 Skog 2,Söne	C8i	52/74	020204	2000	1640	2025	828	1779	99,7	113	75	0							
850	Vestas	651 Kulle 3 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1800	1770	1853	683	1536	99	44	53	4							
850	Vestas	652 Kulle 4 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1740	1646	1807	562	1373	92,9	37	45	64							
850	Vestas	653 Kulle 5 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1700	1572	1868	698	1576	98,2	48	57	3							
850	Vestas	654 Kulle 6 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1720	1692	1936	711	1599	99,6	49	56	2							
850	Vestas	655 Kulle 7 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1690	1733	1925	701	1592	97,1	43	44	93							
850	Vestas	656 Kulle 8 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1730	1706	1847	720	1598	99	47	58	2							
850	Vestas	657 Kulle 9 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1730	1680	1856	732	1520	89,9	50	53	2							
850	Vestas	658 Kulle 10 Näs,Näs	I5i	52/55	021029	1760	1732	1999	720	1657	99,5	49	55	1							
850	Vestas	659 Kulle 11 Näs,Havdhem	I5i	52/55	021029	1820	1294	1330	667	1552	99,3	46	52	2							
850	Vestas	667 Häberg 2,Gråstorp	C8d	52/74	021216	1774	1513	1860	721	1453	99,5	90	70	0							
850	Vestas	671 Skeby 1,Källby	D8g	52/49	021002	1300	1009	1242	471	948	99,4	51	58	0							
850	Vestas	685 Lanna 2,Saleby	C8f	52/49	021220	1500	1406	1260	638	1326	95	36	45	203							
850	Vestas	691 Lunnarp, Tommelilla,Lunnarp	D2c	52/65	030318	2300	2148	2137	963	1839	98,9	98	79	0							
850	Vestas	692 Vallrunns, Lucia,Vallrun	E20e	52/55	030221	2000	1359	1954	878	1704	95,2	100	71	0							
850	Vestas	702 Åkesdal 1,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	115	1376	552	1250	94,6	63	73	0							
850	Vestas	703 Åkesdal 2,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	107	1282	614	1270	99,8	59	67	1							
850	Vestas	704 Åkesdal 3,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	114	1364	619	1313	99,8	61	68	6							
850	Vestas	705 Åkesdal 4,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	114	1358	619	1310	98	61	68	30							
850	Vestas	706 Åkesdal 5,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	115	1379	628	1330	99,6	61	69	20							
850	Vestas	707 Uvereds Vindkraftför. V1,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1340	1689	598	1277	99,1	71	70	0							
850	Vestas	708 Uvereds Vindkraftför. V2,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1241	1375	579	1022	86,1	65	69	0							
850	Vestas	709 Uvereds Vindkraftför. V3,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1220	1609	398	1024	89,8	67	69	0							
850	Vestas	710 Uvereds Vindkraftför. V4,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1221	1605	588	1214	99,7	66	67	0							
850	Vestas	711 Uvereds Vindkraftför. V5,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1286	1633	606	1246	95,8	69	69	0							
850	Vestas	720 Stora Lund,Stora Lund	D8g	52/74	030714	1500	1357	1611	641	1300	98,8	69	66	2							
850	Vestas	721 Skeby 2,Källby	D8g	52/49	030723	1200	1143	1379	528	1073	99,8	57	59	0							
850	Vestas	722 Fritorp,Sparlösa Fritorp	C8e	52/74	030714	1700	1569	1865	698	1482	95,4	69	48	295							
850	Vestas	723 Erikstorp 2,Lundsbrunn	D8h	52/74	031024		1198	1505		604	99,9										
850	Vestas	724 Grebban 3, Tanumshede,T	A9f	52/50	030706	1600	1458	1586	623	1358	95,9	92	74	0							
850	Vestas	739 Mofalla Laggarebolet,Lagga	E8d	52/65	031210		1465	1619	631	1351	99,1	64	66	0							
850	Vestas	743 Heås, Sibräcka,Sibräcka	B7g	52/60	040121	1900	2111	2636	992	2220	98,2	128	77	0							
850	Vestas	748 Björnskallen, Kajsa,Ljungda	C18f	52/65	031211	1900		79	509	589	81,3	68	50	4							
850	Vestas	751 Stenkil,Stenskilsvarv, Varv	F8g	52/65	040128	1700	1338	1587	635	1367	93,2	47	51	135							
850	Vestas	766 Andersfält, 1SYD,Tönnersa	C4e	52/65	040131	1700	1599	1620	627	1310	96,1	79	63	2							
850	Vestas	767 Andersfält, 2 MITT,Tönnersa	C4e	52/65	040131	1750	1303	1711	688	1514	98,5	88	65	3							
850	Vestas	768 Andersfält, 3 NORR,Tömne	C4e	52/65	040131	1750	1769	1688	609	1380	95,7	80	62	0							
850	Vestas	769 Långeryd 1,Långeryd	F8d	52/65	040506	1750	1813	2149	401	1302	93,3	50	58	0							



Ny *	Effekt (kW)		Fabrikat	Nr Anläggning	Placering	D/H	I drift	Ber	2019	2020	2021	12mån	12mån	Månad	Tid Hindertid (tim)								
	Hög	Låg													MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	AHT	MS	VNS
1500	400	NEG Micon	831	Mungseröd 2,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2326	2674	3	1157	42,6	0	0	718							
1500	400	NEG Micon	832	Mungseröd 3,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	1993	0	0	0	0,7	0	0	719							
1500	400	NEG Micon	833	Mungseröd 4,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2254	2688	1115	2241	91,8	131	69	141							
1500	400	NEG Micon	834	Mungseröd 5,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2615	3090	1178	2484	93,3	147	85	6							
1500	400	NEG Micon	835	Mungseröd 6,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2565	1222	0	0	0,8	0	0	719							
1750		Vestas	474	Storugns 7,Lärbro	J7e	66/78	010317	3377	3030	3015	1361	2631	89,7	106	55	12							
1750		Vestas	475	Storugns 8,Lärbro	J7e	66/78	010313	3430	2803	3478	1555	3208	97	118	59	21							
1750		Vestas	476	Storugns 9,Lärbro	J7e	66/78	010310	3497	3260	3599	1539	3219	98,9	115	57	0							
1800		Vestas	956	Vara Tornum,Kvänum	C8f	90/95	080101	5300	5656	6504	2599	5544	99,3	320	76	1							
1800		Vestas	1097	Västergården 2,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	4719	5129	2307	4521	94,7	289	80	0							
1800		Vestas	1098	Västergården 3,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	4803	5445	2518	4992	99	307	81	2							
1800		Vestas	1101	Tängelsbol 6,Brålanda	C9a	90/95	090109	5400	5139	5803	2526	5174	98,4	322	82	2							
1800		Vestas	1276	Havsnäs Vindkraftpark D15,	F21c	90/95	100705	5337	5096	6239	2641	5298	91,7	280	81	0							
1800		Vestas	1278	Havsnäs Vindkraftpark D17,	F21c	90/95	100705	5337	5337	6635	2775	5887	96,2	328	83	0							
1800		Vestas	1282	Havsnäs Vindkraftpark D21,	F21c	90/95	100705	5337	5022	6514	2433	5063	75,3	324	82	0							
1800		Vestas	1550	Sängsjön 1,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	5363	6717	2879	5955	98,1	309	79	1							
1800		Vestas	1551	Sängsjön 2,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	5972	7619	3301	6794	98,3	365	81	6							
1800		Vestas	1552	Sängsjön 3,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	5749	6950	3135	6342	98,8	340	81	0							
1800		Vestas	1712	Vassmolösa 1,Vassmolösa	G4e	100/95	120710	5100	5642	5849	2676	5410	98,2	256	78	113							
1800		Vestas	1713	Vassmolösa 2,Vassmolösa	G4e	100/95	120710	5100	5512	5592	2560	5227	98	257	79	109							
1800		Vestas	1714	Vassmolösa 3,Vassmolösa	G4e	100/95	120716	5100	5512	5721	2491	5132	97,9	251	79	109							
1800		Vestas	1715	Vassmolösa 4,Vassmolösa	G4e	100/95	120717	5100	5343	5599	2454	5049	98,1	233	79	107							
1800		Vestas	1716	Vassmolösa 5,Vassmolösa	G4e	100/95	120711	5100	5336	5527	2412	4898	96,1	247	81	109							
1800		Vestas	1724	Högtjärnklacks Vindpark, H	G12h	100/95	120905	5400	6562	6615	3291	5907	93,3	326	74	1							
1800		Vestas	1725	Högtjärnklacks Vindpark, A	G12h	100/95	120908	5400	6848	7566	3228	6638	99,3	332	72	16							
1800		Vestas	1726	Högtjärnklacks Vindpark, H	G12h	100/95	120905	5400	6901	7624	3402	6936	98,5	347	75	10							
1800		Vestas	1727	Högtjärnklacks Vindpark, R	G12h	100/95	120904	5400	6687	7333	3254	6525	98,5	313	71	28							
1800		Vestas	1728	Högtjärnklacks Vindpark, To	G12h	100/95	120912	5400	6432	7167	3128	6327	99,3	319	75	0							
1800		Vestas	1729	Högtjärnklacks Vindpark, D	G12h	100/95	120710	5400	6372	7201	3003	6206	99,3	307	73	0							
1800		Vestas	1730	Högtjärnklacks Vindpark, Ås	G12h	100/95	120712	5400	7094	7739	3442	6888	97,2	338	74	0							
1800		Vestas	1731	Rockneby 1,Rockneby	G5b	100/95	120731	5200	4647	5214	2249	4595	100	231	97	0							
1800		Vestas	1732	Rockneby 2,Rockneby	G5b	100/95	120731	5200	4649	5330	2285	4695	100	234	99	0							
1800		Vestas	1733	Rockneby 3,Rockneby	G5b	100/95	120801	5200	4500	4969	2223	4506	100	204	96	0							
1800		Vestas	1734	Rockneby 4,Rockneby	G5b	100/95	120813	5200	4548	5074	2203	4498	100	217	98	0							
1800		Vestas	1735	Rockneby 5,Rockneby	G5b	100/95	120814	5200	4579	5027	2300	4603	100	226	99	0							
1800		Vestas	1904	Legeved 1,Legeved	E3a	100/95	140601	5950	6221	4045	553	543	100										
1800		Vestas	1905	Legeved 2,Legeved	E3a	100/95	140601	5950	6082	3861	421	99,6											
1800		Vestas	1999	Mungseröd Etapp II, 07,Tan	A9f	100/95	141027	5200	5833	6370	2615	5589	100	344	98	0							
1800		Vestas	2000	Mungseröd Etapp II, 08,Tan	A9f	100/95	141027	5200	6377	6925	2991	6262	100	397	98	0							
1800		Vestas	2001	Mungseröd Etapp II, 11,Tan	A9f	100/95	141027	5200	6409	7251	2918	6374	100	382	100	0							
1800		Vestas	2002	Mungseröd Etapp II, 12,Tan	A9f	100/95	141027	5200	5714	6634	2783	5914	100	356	98	0							
1800		Vestas	2003	Mungseröd Etapp II, 13,Tan	A9f	100/95	141027	5200	5912	6506	2775	5778	100	344	98	0							
1800		Vestas	2004	Mungseröd Etapp II, 15,Tan	A9f	100/95	141027	5200	6203	6925	2837	6097	100	348	98	0							
1800		Vestas	2005	Mungseröd Etapp II, 16,Tan	A9f	100/95	141027	5200	5603	6555	2603	5697	100	329	100	0							
1800		Vestas	2006	Mungseröd Etapp II, 17,Tan	A9f	100/95	141027	5200	6250	6613	3006	6269	100	367	98	0							
1800		Vestas	2012	Skalleberg 06,Hjo	E7g	100/95	150227	7200	6723	7419	3429	6966	100	383	99	0							
1800		Vestas	2013	Skalleberg 07,Hjo	E7g	100/95	150227	6600	6268	6820	3309	6714	100	364	99	0							
1800		Vestas	2015	Skalleberg 09,Hjo	E7g	100/95	150227	6900	5959	6567	2941	6020	100	325	99	0							
1800		Vestas	2021	Ramsnäs 5,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	5990	6736	2948	6054	100	275	80	0							
1800		Vestas	2022	Ramsnäs 6,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	5192	5553	2296	4821	100	238	95	0							
1800		Vestas	2023	Ramsnäs 7,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	6134	6601	2900	5813	100	254	74	0							
2000		Vestas	738	Skålsparken V17,Skåls, Nä	I5f	80/78	031214	6000	5221	5766	2296	5116	94,4	163	56	87							
2000		Enercon	821	Långå 1,Långå	D17e	71/85	051007	5400	3348	4192	1668	3434	92,4	85	46	343							
2000		Enercon	822	Långå 2,Långå	D17e	71/85	051017	5400	3464	4530	1654	3557	88,6	48	33	435							
2000		Enercon	823	Långå 3,Långå	D17e	71/85	051024	5400	3262	4154	1697	3413	90,8	86	47	326							
2000		Enercon	824	Långå 4,Långå	D17e	71/85	051031	5400	3552	4028	1464	2795	67,8	97	47	327							
2000		Enercon	825	Långå 5,Långå	D17e	71/85	051108	5400	3214	4396	1669	3566	92,3	71	42	362							
2000		Enercon	868	Stora Istad 1,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	5505	5822	2623	5389	96,9	217	92	26							
2000		Enercon	869	Stora Istad 2,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	5476	5702	2362	5042	94,3	211	92	28							
2000		Enercon	870	Stora Istad 3,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	5453	5504	2420	5136	94,2	108	45	350							
2000		Enercon	871	Stora Istad 4,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	5350	5608	2408	5049	93,8	213	92	26							
2000		Enercon	872	Stora Istad 5,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	5352	2570	2274	2668	49,6	98	38	386							
2000		Vestas	878	Hornberget 1,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	5117	6370	2827	5532	100	317	79								
2000		Vestas	879	Hornberget 2,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	5103	5953	2847	5476	100	303	78								
2000		Vestas	880	Hornberget 3,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	6037	6049	2254	4640	93,1	351	81								
2000		Vestas	881	Hornberget 4,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	6118	7429	3320	6482	100	344	79								
2000		Vestas	882	Hornberget 5,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	5809	6348	3233	5829	100	335	80								
2000		Enercon	957	Entorp 1,A																			













Ny *	Effekt (kW)		Nr Anläggning	Placering	D/H I drift	Ber	2019	2020	2021	12mån	12mån	Månad	Tid Hindertid (tim)									
	Hög	Låg											Fabrikat	Nr Anläggning	Ort	Karta	(m)	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
2000			Gamesa	1917 Nötåsen 3,Holm	G18c	114/104	141201	7500	5611	6487	2132	5079	100	317	0							
2000			Gamesa	1918 Nötåsen 4,Holm	G18c	114/104	141201	7500	5547	4865	1863	4066	100	319	0							
2000			Vestas	1921 Ryttes Fredrika,Fole	J6h	90/105	120213	5800	6048	6132	2911	5776	95,2	263	69	22						
2000			Enercon	1934 Kil 1,Kil	A9f	82/98	090820	5000	4661	5582	1976	4533	100	270	95	0						
2000			Enercon	1935 Kil 2,Kil	A9f	82/98	090820	5000	5189	6228	2286	5127	100	315	96	0						
2000			Enercon	1936 Kil 3,Kil	A9f	82/98	090820	5000	4829	5781	2095	4723	100	279	92	0						
2000			Enercon	1937 Kil 4,Kil	A9f	82/98	090820	5000	4830	5663	2051	4611	100	282	96	0						
2000			Vestas	2007 Skalleberg 01,Hjo	E8a	90/105	150227	5400	5171	5701	2467	5079	100	279	98	0						
2000			Vestas	2008 Skalleberg 02,Hjo	E8a	90/105	150227	5400	5472	5887	2520	5232	100	290	98	0						
2000			Vestas	2009 Skalleberg 03,Hjo	E8a	100/95	150227	5800	5588	6327	2622	5570	100	307	98	0						
2000			Vestas	2010 Skalleberg 04,Hjo	E8a	100/95	150227	6600	6676	7498	3280	6865	100	380	99	0						
2000			Vestas	2011 Skalleberg 05,Hjo	E8a	100/95	150227	6400	6096	6911	2923	6154	100	353	98	0						
2000			Vestas	2014 Skalleberg 08,Hjo	E7g	100/95	150227	6700	5951	6922	3274	6519	100	350	99	0						
2000			Vestas	2016 Skalleberg 10,Hjo	E7g	100/105	150227	7300	5127	6709	2923	6059	100	315	96	0						
2000			Vestas	2017 Ramsnäs 1,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	6359	7092	3080	6284	100	303	93	0						
2000			Vestas	2018 Ramsnäs 2,Ramsnäs	E9h	100/95	140718	5200	6785	7311	3157	6533	100	313	94	0						
2000			Vestas	2019 Ramsnäs 3,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	6744	7423	3150	6558	100	299	93	0						
2000			Vestas	2020 Ramsnäs 4,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	6434	6925	3063	6300	100	304	95	0						
2000	1000		Vestas	683 Lundåkra 1,Landskrona	C2g	80/78	030120	5000	3665	4116		1396	100									
2000	1000		Vestas	684 Lundåkra 2,Landskrona	C2g	80/78	030120	5000	3665	4116		1396	100									
2000	1000		Vestas	973 Byråsen, Marika,Malung	D13e	80/78	071222	4000	3550	4568	1695	3624	91,5	202	73	18						
2000	1000		Vestas	974 Byråsen, Virola,Malung	D13e	80/78	071229	4000	3452	4504	1307	3243	90,9	180	71	64						
2050			Senvion	2247 Ingelstråde WEC 3,S Ingels	C3d32,5/100	131115		6000	4703	5486	1968	4418	100	207	0							
2050			Senvion	2248 Ingelstråde WEC 2,S Ingels	C3d32,5/100	131115		6000	4671	5564	1939	4364	100	212	0							
2050			Senvion	2249 Össjö Skog WEC 3,Munka	C3h32,5/100	170213		5700	5213	6044	2441	5343	100	306	0							
2050			Senvion	2250 Össjö Skog WEC 5,Munka	C3h32,5/100	170213		5700	4628	5435	2165	4700	100	280	0							
2050			Senvion	2251 Össjö Skog WEC 6,Munka	C3h32,5/100	170213		5700	5071	5923	2411	5059	100	257	0							
2200			Eno	2038 Skogsvind 3,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500	5674	4764	2529	5368	99,8	272	0							
2200			Eno	2039 Skogsvind 4,Sunhultsbrunn	F7d	93/103	150601	6500	5955	5020	2522	5547	99,8	199	0							
2200			Eno	2040 Skogsvind 5,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500	6854	6638	2575	5993	99,8	211	0							
2200			Eno	2041 Skogsvind 6,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500	6129	6195	2589	5696	99,8	251	0							
2300			Enercon	978 Lövvstaviken V1,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	5528	6966	2329	5423	97,7	233	87	48						
2300			Enercon	979 Lövvstaviken V2,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	5412	5220	45	1902	40,8	16	38	413						
2300			Enercon	980 Lövvstaviken V4,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	893	3977	2411	5508	96,6	251	92	1						
2300			Enercon	981 Lövvstaviken V5,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	3990	4544	2042	4933	96,8	167	85	55						
2300			Enercon	982 Lövvstaviken V6,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	3741	7247	1970	5191	85,6	0	0	716						
2300			Enercon	1026 Hedeskoga 3,Hedeskoga	D1h	71/64	071031		4925	3435	2145	4331	98,4	189	90	29						
2300			Enercon	1027 Hedeskoga 4,Hedeskoga	D2b	71/64	071031		4534	5063	2011	4119	98,5	189	92	25						
2300			Enercon	1189 Annevind 3,Annelöv	C2h	71/64	100301	4000	4291	4767	1874	3891	99,3	205	92	0						
2300			Enercon	1527 Gabrielsberget Syd Vind 1,	J20b	82/108	110416	6000	6043	6639	1851	4930	98,9									
2300			Enercon	1528 Gabrielsberget Syd Vind 2,	J20b	82/108	110416	6000	6171	6842	1907	5117	99,5									
2300			Enercon	1529 Gabrielsberget Syd Vind 3,	J20b	82/108	110416	6000	5596	6063	1751	4573	97,7									
2300			Enercon	1530 Gabrielsberget Syd Vind 4,	J20b	82/108	110416	6000	5605	6362	1829	4783	99,3									
2300			Enercon	1531 Gabrielsberget Syd Vind 5,	J20b	82/108	110416	6000	5808	6394	1882	4909	98,9									
2300			Enercon	1532 Gabrielsberget Syd Vind 6,	J20b	82/108	110416	6000	5887	6556	1892	4957	98,7									
2300			Enercon	1533 Gabrielsberget Syd Vind 7,	J20b	82/108	110416	6000	5875	6348	1517	4479	98,7									
2300			Enercon	1534 Gabrielsberget Syd Vind 8,	J20b	82/108	110416	6000	5673	6309	1615	4506	99									
2300			Enercon	1535 Gabrielsberget Syd Vind 9,	J20b	82/108	110416	6000	5561	6146	1920	4834	99,4									
2300			Enercon	1536 Gabrielsberget Syd Vind 10	J20b	82/108	110416	6000	5612	6217	1888	4781	97,6									
2300			Enercon	1537 Gabrielsberget Syd Vind 11	J20b	82/108	110416	6000	5593	6429	1722	4674	99,8									
2300			Enercon	1538 Gabrielsberget Syd Vind 12	J20b	82/108	110416	6000	5747	6254	863	3754	99,1									
2300			Enercon	1539 Gabrielsberget Syd Vind 13	J20b	82/108	110416	6000	5854	6778	1994	5057	99,4									
2300			Enercon	1540 Gabrielsberget Syd Vind 14	J20b	82/108	110416	6000	5546	6091	1825	4614	98,2									
2300			Enercon	1541 Gabrielsberget Syd Vind 15	J20b	82/108	110416	6000	5708	6252	1834	4686	96,9									
2300			Enercon	1542 Gabrielsberget Syd Vind 16	J20b	82/108	110416	6000	5666	6075	1871	4757	99,5									
2300			Enercon	1543 Gabrielsberget Syd Vind 17	J20b	82/108	110416	6000	5443	5798	1825	4500	98,7									
2300			Enercon	1544 Gabrielsberget Syd Vind 18	J20b	82/108	110416	6000	5489	6052	1783	4682	99,7									
2300			Enercon	1545 Gabrielsberget Syd Vind 19	J20b	82/108	110416	6000	5407	6021	1686	4509	99,6									
2300			Enercon	1546 Gabrielsberget Syd Vind 20	J20b	82/108	110416	6000	5479	6092	1680	4511	99,3									
2300			Siemens	1565 Kyrkberget, T2,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	6384	8040	3226	6723	100	328	89	0						
2300			Siemens	1566 Kyrkberget, T3,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	6110	7219	3086	6568	100	321	88	0						
2300			Siemens	1567 Kyrkberget, T4,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	5783	7322	2797	6000	100	301	88	0						
2300			Siemens	1568 Kyrkberget, T5,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	5211	7001	2676	5708	100	260	88	0						
2300			Siemens	1569 Kyrkberget, T6,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	5860	7425	2800	6114	100	294	88	0						
2300			Siemens	1570 Kyrkberget, T7,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7236	8798	3608	7498	99,4	380	88	0						
2300			Siemens	1571 Kyrkberget, T8,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	6056	8246	3435	7207	100	346	90	0						
2300			Siemens	1572 Kyrkberget, T9,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	6660	8313	3412	7091	100	319	89	0						
2300			Siemens	1573 Kyrkberget, T10,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	6463	7884	3303	6899	100	329	89	0						
2300			Siemens	1574 Kyrkberget, T11,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	6873	8199	3401	7142	100	318	85	0						
2300			Enercon	1604 LMK 01, Svedala,Svedala	C2c	82/78	101005	5500	7165	7292	2730	5699	99,5	294	9							

Ny *	Effekt (kW)		Fabrikat	Nr Anläggning	Placering	D/H I drift	Ber MWh	2019 MWh	2020 MWh	2021 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid Hindertid (tim)							
	Hög	Låg												%	AHT	MS	VNS	OYS	PU	OPS	TF
*	2300		Siemens	1786 Fredriksdal 4,Fredriksdal	E6h 101/100	130201	6200	5959	6516	2536	5525	96,9	306	85	1						
*	2300		Siemens	1787 Fredriksdal 5,Fredriksdal	E6h 101/100	130201	6200	6311	6871	2588	5800	97,9	305	82	9						
*	2300		Siemens	1788 Fredriksdal 6,Fredriksdal	E6h 101/100	130201	6200	6144	6877	2705	5699	95,6	323	85	3						
	2300		Enercon	1885 Sälshög,Sälshög	D2c 82/78	140513	6000	6724	6225	2832	5426	98,9	296	94	0						
	2300		Siemens	1938 Töftedal 1,Ed	B9h 101/100	110214	6279	6317	7027	2806	5954	100	280		0						
	2300		Siemens	1939 Töftedal 2,Ed	B9h 101/100	110214	6279	7015	7536	3091	6430	100	305		0						
	2300		Siemens	1940 Töftedal 3,Ed	B9h 101/100	110228	6279	6836	7284	3121	6422	100	343		0						
	2300		Siemens	1941 Töftedal 4,Ed	B9h 101/100	110228	6279	6795	7337	3053	6324	100	298		0						
	2300		Siemens	1942 Töftedal 5,Ed	B9h 101/100	110228	6279	6374	7015	2910	5976	100	317		0						
	2300		Siemens	1943 Töftedal 6,Ed	B9e 101/100	110228	6279	6606	7406	3000	6233	100	331		0						
	2300		Siemens	1944 Töftedal 7,Ed	B9e 101/100	110318	6279	6455	7262	2990	6153	100	291		0						
	2300		Siemens	1945 Töftedal 10,Ed	B9e 101/100	110411	6279	6634	7392	2965	6229	100	320		0						
	2300		Siemens	1946 Töftedal 11,Ed	B9e 101/100	110318	6279	6653	7438	3082	6385	100	321		0						
	2300		Siemens	1947 Töftedal 12,Ed	B9e 101/100	110411	6279	6957	7699	3114	6563	100	356		0						
	2300		Enercon	1948 Ås 1,Dingle	A8i 82/108	130501	5900	5662	6652	2554	5475	100	307	96	0						
	2300		Enercon	1949 Ås 2,Dingle	A8i 82/108	130501	5900	5802	6863	2738	5812	100	308	94	0						
	2300		Enercon	1950 Ås 3,Dingle	A8i 82/108	130501	5900	4829	5834	2247	4724	100	258	95	0						
	2300		Enercon	1951 Ås 4,Dingle	A8i 82/108	130501	5900	5970	7082	2721	5884	100	317	96	0						
	2300		Enercon	1952 Ås 5,Dingle	A8i 82/108	130501	5900	5911	7206	2740	5971	100	319	96	0						
	2300		Enercon	1953 Ås 6,Dingle	A8i 82/108	130501	5900	6577	7483	2931	6311	100	336	96	0						
	2300		Enercon	1954 Dingleskogen 1,Dingle	B8g 82/108	130601	5900	6336	7244	2918	6131	100	327	88	0						
	2300		Enercon	1955 Dingleskogen 2,Dingle	B8g 82/108	121201	5900	5372	6322	2554	5304	100	293	97	0						
	2300		Enercon	1956 Dingleskogen 3,Dingle	B8g 82/108	121201	5900	4323	5291	2110	4355	100	249	96	0						
	2300		Enercon	1957 Dingleskogen 4,Dingle	B8g 82/108	130601	5900	6072	6871	2744	5867	100	316	95	0						
	2300		Enercon	1958 Dingleskogen 5,Dingle	B8g 82/108	130601	5900	4594	5475	2116	4490	100	249	96	0						
	2300		Enercon	1959 Dingleskogen 6,Dingle	B9a 82/108	130601	5900	4808	5728	2231	4693	100	268	96	0						
	2300		Enercon	1960 Hällevadsholm 2,Dingle	A9c 82/108	121029	5900	5560	6250	2568	5476	100	292	96	0						
	2300		Enercon	1961 Hällevadsholm 3,Dingle	A9f 82/108	121115	5900	5458	6357	2575	5359	100	290	95	0						
	2300		Enercon	2234 Önnarp, Margot, Önnarp	D1g 82/78	160324	5900	7784	7040	1664	4919	96,4									
	2300		Enercon	2241 Stångby 1,Stångby	C2i 82/78	160323	5620	5988	6256	868	3465	99,2									
	2300		Enercon	2242 Stångby 2,Stångby	C2i 82/78	160323	5620	5984	6290	946	3635	99,3									
	2300		Enercon	2243 Stångby 3,Stångby	C2i 82/78	160323	5620	5782	6044	899	3440	99,2									
	2300		Enercon	2252 Hannas 1,Hamnehög	D2c 82/78	191215	6800		5925	3329	6302	99,2	303	95	0						
	2300		Enercon	2253 Hannas 2,Hamnehög	D2c 82/78	191215	6800		5827	3078	5971	99,4	275	92	0						
	2350		Enercon	2239 Össjö Skog Hugo 1,Munka	C3h 92/104	170213	7000	6690	7069	2818	6006	99,2	290	91	0						
	2350		Enercon	2240 Össjö Skog Hugo 2,Munka	C3h 92/104	170213	7000	6825	6797	2120	5240	98,8	302	97	0						
	2350		Enercon	2245 Ölgersjö,Ölgersjö	F3f 92/98	180323	6400	6627	6777	2896	5862	97,6	309	98	0						
*	2400		Kenersys	1782 Erken 1,Kullsta	J11g 109/95	130130	6400	1163	5078	2072	4209	94,1	149	63	25						
*	2400		Kenersys	1783 Erken 2,Kullsta	J11g 109/95	130206	6400	3473	5972	2559	5216	98,3	238	75	0						
	2500		Nordex	1023 Lundåkra 3,Landskrona	C2g 90/80	081027	6900	6968	5895		1769	100									
	2500		Nordex	1024 Lundåkra 4,Landskrona	C2g 90/80	081027	6900	6656	5602		1843	100									
	2500		Nordex	1473 Ryningsnäs, Ryn 100,Ryning	G6a 90/100	081231	4000	3828	3578	1481	3142	82,1	207	70	20						
	2500		Nordex	1474 Ryningsnäs, Ryn 80,Ryning	G5g 90/80	081231	3000	2543	2508	1262	2302	87,2	143	64	22						
	2500		Nordex	1922 Brattön 1,Hede	B9b 90/100	100801	5864	4805	5764	2169	4637	100	229	100	0						
	2500		Nordex	1923 Brattön 2,Hede	B9b 90/100	100801	5864	5622	6531	2610	5532	100	305	100	0						
	2500		Nordex	1924 Brattön 3,Hede	B9b 90/100	100801	5864	6582	7579	3061	6541	100	359	100	0						
	2500		Nordex	1925 Brattön 4,Hede	B9b 90/100	100801	5864	4707	5585	2278	4778	100	266	100	0						
	2500		Nordex	1926 Brattön 5,Hede	B9b 90/100	100801	5864	5731	5903	2473	4728	100	236	100	0						
	2500		Nordex	1927 Brattön 6,Hede	B9b 90/100	100801	5864	6901	7088	3078	6458	100	360	100	0						
	2500		Nordex	1928 Hud 1,Huds Moar	A9c 90/100	080529	6000	5474	6523	2730	5824	100	313	99	0						
	2500		Nordex	1929 Hud 2,Huds Moar	A9c 90/100	080529	6000	6316	6572	2891	5619	100	332	99	0						
	2500		Nordex	1930 Hud 3,Huds Moar	A9c 90/100	080529	6000	6657	7689	2865	6402	100	358	100	0						
	2500		Nordex	1931 Hud 4,Huds Moar	A9c 90/100	080529	6000	6135	7238	2878	6063	100	343	100	0						
	2500		Nordex	1932 Hud 5,Huds Moar	A9c 90/100	080529	6000	5954	6350	2664	5713	100	300	100	0						
	2500		Nordex	1933 Hud 6,Huds Moar	A9c 90/100	080529	6000	5981	6902	2808	5890	100	305	100	0						
	2600		Vestas	2165 Sjisjka 1,Gällivare	J29c 100/80	121001	6700	4977	5521	2893	5703	99,4	345	81	4						
	2600		Vestas	2166 Sjisjka 2,Gällivare	J29c 100/80	121001	6700	4138	5185	2519	4816	99,2	289	77	1						
	2600		Vestas	2167 Sjisjka 3,Gällivare	J29c 100/80	121001	6700	4980	6324	3018	5828	99,4	344	82	0						
	2600		Vestas	2168 Sjisjka 4,Gällivare	J29c 100/80	121001	6700	5474	6466	3090	5959	98,4	349	83	1						
	2600		Vestas	2169 Sjisjka 5,Gällivare	J29c 100/80	121001	6700	4708	5779	2763	5421	99,3	291	81	2						
	2600		Vestas	2170 Sjisjka 6,Gällivare	J29b 100/80	121001	6700	4541	5387	2629	5217	99,3	288	80	0						
	2600		Vestas	2171 Sjisjka 7,Gällivare	J29b 100/80	121001	6700	3903	5683	2592	5136	99,3	280	78	1						
	2600		Vestas	2172 Sjisjka 8,Gällivare	J29b 100/80	121001	6700	4496	5652	2686	5271	99,3	290	77	1						
	2600		Vestas	2173 Sjisjka 9,Gällivare	J29b 100/80	121001	6700	4784	5890	2862	5550	99,6	298	79	2						
	2600		Vestas	2174 Sjisjka 10,Gällivare	J29b 100/80	121001	6700	4748	5695	2918	5696	99,3	307	79	1						
	2600		Vestas	2175 Sjisjka 11,Gällivare	J29b 100/80	121001	6700	4287	4048	2617	5342	99	238	71	2						
	2600		Vestas	2176 Sjisjka 12,Gällivare	J29b 100/80	121001	6700	4356	5305	2679	5332	99,7	279	79	1						
	2600		Vestas	2177 Sjisjka 13,Gällivare	J29c 100/80	121001	6700	4586	5975	2647	5449	99,4	277	80	1						
	2600		Vestas	2178 Sjisjka 14,Gällivare	J29c 100/80	121001	6700	5001	6329	2844	5794	99,8	293	79	4						
	2600		Vestas	2179 Sjisjka 15,Gällivare	J29c 100/80	121001	6700	4998	6714	3002	6034	98,8	305	79	3						
	2600		Vestas	2180 Sjisjka 16,Gällivare	J29c 100/80	121001	6700	5384	6276	3172	6227	99	301	79	1						
	2600		Vestas	2181 Sjisjka 17,Gällivare	J29c 100/80	121001															



Ny *	Effekt (kW)		Fabrikat	Nr Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2019 MWh	2020 MWh	2021 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid Hindertid (tim)							
	Hög	Låg													%	AHT	MS	YNS	OYS	PU	OPS	TF
3075			Vestas	1967 Skaveröd-Gurseröd 6,Tanu	A9f 112/100	140901		8550	8264	8890	3629	7891	100	448	0							
3075			Vestas	1968 Skaveröd-Gurseröd 7,Tanu	A9f 112/100	140901		8550	7625	8523	3490	7496	100	452	0							
3075			Vestas	1969 Skaveröd-Gurseröd 8,Tanu	A9f 112/100	140901		8550	8576	9126	3619	7925	100	479	0							
3075			Vestas	1970 Skaveröd-Gurseröd 11,Tan	A9f 112/100	140901		8550	8270	8299	3762	7739	100	448	0							
3075			Vestas	1971 Skaveröd-Gurseröd 12,Tan	A9f 112/100	140901		8550	7941	8738	3719	7813	100	445	0							
3075			Vestas	1972 Skaveröd-Gurseröd 13,Tan	A9f 112/100	140901		8550	7712	8368	3457	7312	100	429	0							
3075			Vestas	1984 Årjäng SV verk 3,Årjäng	B10i 112/100	141101		8900	8133	9403	3853	8068	100	379	0							
3075			Vestas	1985 Årjäng SV verk 4,Årjäng	B10i 112/100	141101		8900	8067	9787	3093	7388	100	356	0	0						
3075			Vestas	1987 Årjäng SV verk 6,Årjäng	B10i 112/100	141101		8900	8266	9949	3895	8331	100	397	0							
3075			Vestas	1988 Årjäng SV verk 7,Årjäng	B10i 112/100	141101		8900	7948	9185	3898	7916	100	387	0							
3075			Vestas	1990 Årjäng SV verk 9,Årjäng	B10i 112/100	141101		8900	8199	9790	3796	8196	100	399	0							
3075			Vestas	1991 Årjäng SV verk 10,Årjäng	B10i 112/100	141101		8900	7957	9628	3856	8133	100	388	0							
3075			Vestas	1992 Årjäng SV verk 11,Årjäng	B10i 112/100	141101		8900	7994	9192	3682	7728	100	371	0							
3075			Vestas	1993 Årjäng SV verk 12,Årjäng	B10i 112/100	141101		8900	7826	9227	3835	7842	100	322	0							
3075			Vestas	1994 Årjäng SV verk 13,Årjäng	B10i 112/100	141101		8900	7855	9241	3942	7981	100	377	0							
3200			Senvion	1205 Granberget 7,Sikeå	L21d 114/93	140401		8600	6492	7650	3381	7044	100	263	0							
3200			Senvion	1206 Granberget 8,Sikeå	L21d 114/93	140401		8600	6289	7763	3892	7618	100	414	0							
3200			Senvion	1207 Granberget 9,Sikeå	L21d 114/93	140401		8600	5058	7436	3032	6648	100	0	0	0						
3300			Vestas	1995 Alered 1,Asige	C5b 112/94	141116		9200	8942	9923	4022	8638	100	419	98	0						
3300			Vestas	1996 Alered 2,Asige	C5b 112/94	141116		9200	9309	10158	4069	8757	100	427	99	0						
3300			Vestas	1997 Alered 3,Asige	C5b 112/94	141116		9200	7139	8770	3507	7491	100	381	100	0						
3300			Vestas	1998 Alered 4,Asige	C5b 112/94	141116		9200	8506	7174	2671	4932	100	409	100	0						
3300			Vestas	2150 Klämman 1,Reftele	D5h 126/138	151224		11500	12808	12366	5565	11313	95,3	691	90	0						
3300			Vestas	2151 Klämman 2,Reftele	D5h 126/138	151224		11500	12917	13086	5772	11857	98,5	680	86	6						



# Karta över verkens placering

