


Vindkraftverk

Större än 50 kW

januari 2022

Internetadress: <http://www.vindstat.nu>

Vindproducerad el från registrerade verk



Staplarna visar producerad energi per månad i MWh, linjerna visar totalt installerad effekt respektive månadens medeleffekt i MW

Sammanfattning

Totalt installerad effekt	(MW)	12890
Antal verk	(st)	4949
Rapporterade denna månad	(st)	925
Elproduktion		
2020	(MWh)	5 660 486
2021	(MWh)	4 047 564
2022	(MWh)	533 496
Rapporterat denna månad	(MWh)	533 497
Medeleffekt denna månad	(MW)	717

Vindens energiinnehåll

Månaden jämfört med samma månad tidigare år	166 %
Året hittills jämfört med samma period under tidigare år	166 %
Senaste 12 månaderna jämfört med samma period under tidigare år	98 %

Förklaringar till tabellen på följande sidor

Ber	Av ägaren lämnad uppgift på beräknad elproduktion		
Årtal	Sammanlagd elproduktion under respektive år		
12mån	Elproduktion och tillgänglighet senaste 12 månaderna		
Månad	Elproduktion under månaden		
Tid	Andel av månaden som generatorm varit inkopplad på nät		
*	Nytt verk		
AHT	Avläst hindertid		
MS	Mindre störning	PU	Planerat underhåll
YNS	Yttre nätstörning	ÖPS	Övrigt planerat stopp
ÖYS	Övrig yttre störning	TF	Tekniskt fel

Ett projekt finansierat av vindkraftintressenter

Sammanställningen gjord 2022-02-04

Ansvarig:
Nils-Erik Carlstedt Vindstat AB

E-post: nilserik.carlstedt@vindstat.com
Telefon: 070 - 539 54 67

Ny *	Effekt (kW)		Nr Anläggning	Placering	D/H	I drift	Ber	2020	2021	2022	12mån	12mån	Månad	Tid Hindertid (tim)		VNS	OYS	PU	OPS	TF
	Hög	Låg												Benämning, Ort	Karta					
150	WindWorld		16 Tjautet,Näs	I5i	28/31	900203	455	178	120	50	168	53,8	50	80	1					
225	50 Vestas		68 Kristinelund 1,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	639	503	73	528	94,9	73	94	1					
225	50 Vestas		69 Kristinelund 2,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	609	465	71	490	93,8	71	92	0					
225	50 Vestas		70 Kristinelund 3,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	570	520	73	545	99,7	73	94	0					
225	50 Vestas		106 Kristinelund Nord,Ventlinge	G3i	27/31	940718	600	546	484	72	506	99,7	72	93	4					
225	50 Vestas		111 Hällemöllan 1,Rönnäng	A7f	29/32	941021	600	400	515	61	539	94,2	61	57	249					
225	50 Vestas		116 Sibylla af Ängholmen,Äng	A7f	29/31	941020	570	537	412	14	427	88,1	14	19	198					
225	50 Vestas		235 Kristinelund 5,Ventlinge	G3i	27/31	961106	600	634	503	79	529	86,5	79	94	1					
225	50 Vestas		257 Hällemöllan 2,Rönnäng	A7f	29/32	971111	600	767	552	86	598	97,5	86	88	4					
225	50 Vestas		375 Skålsparken V12,Näs	I5f	29/30	990508	620	656	498	58	514	94,3	58	64	124					
225	50 Vestas		517 Värpinge Anna,Lund	C2e	27/30	900201	500	344	298	50	324	99,9	50	85	0					
225	50 Vestas		518 Värpinge Bella,Lund	C2e	27/30	900201	500	344	267	45	291	99,3	45	77	35					
225	50 Vestas		541 Skålsparken V11,Näs	I5f	27/30	930120	600	616	477	80	518	99,3	80	90	0					
250	WindWorld		205 Agro 1,Lummelunda	J7a	29/42	960718	483	455	359	61	385	79,4	61	83	40					
250	WindWorld		206 Agro 2,Lummelunda	J7a	29/42	960719	483	369	214	41	230	62,7	41	63	173					
490	WindWorld		118 Lantmännen,Klintehamn	I6c	37/41	941129	1000	975	325		302	89,2								
490	WindWorld		139 Hablingbovind 1 Tapower A	I5i	37/41	950801	1225	110	639	146	735	63,1	146	86	32					
490	WindWorld		140 Hablingbovind 2 Tapower A	I5i	37/41	950801	1225	1110	822	105	855	93,2	105	75	113					
500	Vestas		80 Molly Tängen,Orust	A7i	39/41	930923	1350	1295	957	162	1055	94	162	79	27					
500	Vestas		90 Skålsparken V14,Näs	I5f	39/41	931220	1200	1356	1065	159	1138	99,4	159	79	19					
500	Vestas		91 Skålsparken V10,Näs	I5f	39/41	931221	1200	1258	880	149	950	93,2	149	79	12					
500	Vestas		124 Sophie Hogenäset,Sotenäs	A8f	39/41	950131	1100	1227	774	149	865	89,5	149	77	16					
500	Vestas		127 Hogenäset, Ingeborg,Hoge	A8f	39/39	950125	1100	991	811	144	900	92,6	144	77	32					
500	Vestas		128 Sönnertorp 2 Mälarvind AB,	C4a	39/41	950213	890	937	810	81	815	95,6	81	54	295					
500	Vestas		131 Sönnertorp 1,V:a Karup	C4a	39/40	950331	890	369	578	0	578	71	0	0	744					
500	WindWorld		162 Lucia af Boholmen,Skoghall	D10d	37/41	951219	800	770	507	95	560	97,9	95	80	12					
500	Enercon		181 Slitevind XIII,Larsbo Glemm	D1i	40/50	960513	1300	551	7	0	0	8,1	0	0	744					
500	Enercon		182 Slitevind XIV,Larsbo Glem	D1i	40/50	960513	1300	1241	890	0	783	77,3	0	0	744					
500	Vestas		186 Åstorp 1,Åstorp	C3e	39/40	960216	860	732	592	91	640	98,6	91	68	61					
500	Enercon		229 Hog 1,Stenungsund	B7g	40/42	961003	1050	0	0	0	0	0,4	0	0	743					
500	Enercon		230 Hog 2,Stenungsund	B7g	40/42	961003	1050	1071	838	73	846	94,4	73	59	260					
500	Enercon		236 Slitevind XVII,Eriksfält N Ör	D1i	40/50	961211	1300	1312	1279	166	1326	94,8	166	89	68					
500	Enercon		237 Slitevind XVIII,Eriksfält S Ör	D1i	40/50	961211	1300	1216	1228	171	1289	94,8	171	98	57					
500	Vestas		239 Åstorp 2,Åstorp	C3e	39/40	970204	950	854	659	114	723	97,3	114	74	30					
500	Enercon		263 Windbyggarna 1,Lärbro	J7b	40/65	971220	1100	888	845	141	917	98,7	141	95	0					
500	Enercon		264 Isak,Klintehamn	I6c	40/50	971219	1300	1201	860	122	916	93,4	122	82	56					
500	Enercon		267 Ryftes Kristina,Fole	J6g	40/65	971218	1200	1141	905	141	966	97,7	141	93	20					
500	Enercon		269 Kyrkebys 1, Hangvar	J7b	40/65	971220	1200	495	0	0	0	5,9	0	0	743					
500	Enercon		270 Kyrkebys 2, Hangvar	J7b	40/65	971220	1200	560	672	108	723	85,1	108	85	14					
500	WindWorld		299 Kastlösa V11 Mälarvind AB,	G4c	37/40	980201	1300	929	275	94	327	40,8	94	76	103					
500	WindWorld		345 Kastlösa V12 Mälarvind AB,	G4c	37/40	981001	1210	698	542	76	599	89,1	76	49	378					
500	Enercon		362 Marieholm II,Reslöv 11:3	C2i	40/65	981202	1300	1151	879		799	100								
500	Vestas		519 Värpinge Clara,Lund	C2e	39/40	960711	1050	699	617	107	670	94,7	107	77	12					
500	Vestas		543 Skålsparken V13,Näs	I5f	39/41	930209	1350	1257	1019	155	1091	97,6	155	78	29					
500	Vestas		550 Vindudd IV,Grötlingbo	J5g	39/41	941115	1050	1179	974	125	1003	98,8	125	83	30					
500	Vestas		551 Vindudd V,Grötlingbo	J5g	39/41	941115	1050	1125	977	126	1001	98,3	126	82	29					
500	Enercon		565 Slitevind IX,Smöjen	J7c	40/50	951222	1300	729	253	46	299	66,5	46	95	0					
500	Enercon		566 Slitevind X,Smöjen	J7c	40/50	951215	1300	869	540	103	642	68,8	103	91	32					
500	Enercon		592 Humlekärr 1,Humlekärr	A8f	40/42	961024	1300	1148	158		104	98,3								
500	Enercon		593 Humlekärr 2,Humlekärr	A8f	40/42	961024	1300	402	158		104	95,8								
500	WindWorld		698 Blyger II,Jämjö	H4g	37/42	021213	550	748	285		230	99,8								
550	WindWorld		661 Bockstigen 1,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	2007	1924	252	1989	95,1	252	86	4					
550	WindWorld		662 Bockstigen 2,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1916	1986	245	2047	98,6	245	85	5					
550	WindWorld		663 Bockstigen 3,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	883	520		519	53,1								
550	WindWorld		664 Bockstigen 4,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1955	1983	249	2043	98,5	249	87	3					
550	WindWorld		665 Bockstigen 5,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1857	1943	151	1900	95,5	151	66	296					
600	Vestas		146 Bromöllen 1,Brommö	D9e	42/40	951019	1100	966	624	135	716	99,8	135	76	0					
600	Vestas		180 Vårdkasberget,Härnösand	I17g	44/40	960501	1100	1453	1202	139	1254	98,5	139	81	23					
600	Vestas		194 Löstvaviken 8,Falkenberg	B5c	42/40	960601	1500	1323	928	169	1023	94,2	169	79	2					
600	Vestas		204 Håberg 1,Flo	C8d	44/50	960726	938	970	726	145	817	99,7	145	72	0					
600	Vestas		222 Ryftes Hulda,Havdhem	I5i	44/50	961119	1300	1385	871		786	98,1								
600	Vestas		223 Eksebo Kraft, Gustav,Havd	I5i	44/50	961120	1300	1216	998	159	1081	99	159	80	20					
600	Vestas		224 Kulle 14,Näs	I5i	44/50	961119	1300	1085	962	163	1125	97,3	163	82	20					
600	Vestas		225 Kulle 16,Näs	I5i	44/50	961119	1300	1401	1022	168	1113	97,9	168	82	19					
600	NEG Micon		227 Tannam,Tanumshede	A9f	43/46	961015	1130	995	550	0	511	72	0	0	734					
600	NEG Micon		228 Duesgård,Tanumshede	A9c	43/46	961015	1160	525	619		567	96								
600	Vestas		231 Dalom,Hemsö	I18a	44/40	961027	1165	1021	913	127	979	97,3	127	72	17					
600	Vestas		261 Victoria,Hogenäset	A8f	44/45	971110	1300	1316	873	162	975	89,4	162	72	18					
600	Vestas		265 Skålsparken V19,Näs	I5f	44/40	971221	1620	1569	1418	215	1526	99,2	215	83	21					
600	Vestas		266 Tornsvanen,Slite	J7b	44/55	971229	1220	1055	776	133	838	97,9	133	76	15					
600	Vestas		280 Trärike, Helga,Björkö	H17c	44/55	971121	1190	1011	966	135	1018	94,3	135	82	0					
600	WindWorld		286 Västan Vind Mälarvind AB,	C4b	42/50	980301	930	1021	892	153	990	97,5	153	75	41					

Ny *	Effekt (kW)		Fabrikat	Nr Anläggning	Placering	D/H	I drift	Ber	2020	2021	2022	12mån	12mån	Månad	Tid Hindertid (tim)		VNS	OYS	PU	OPS	TF
	Hög	Låg													%	AHT					
660			Vestas	449 Nordanstigsv.2,Stocka	H16b	47/55	001206	1327	701	649	101	708	99,1	101	67	0					
660			Vestas	450 Nordanstigsv.3,Stocka	H16b	47/55	001206	1300	632	530	101	578	94,3	101	67	0					
660			Vestas	453 Nordanstigsv. 4,Stocka	H16b	47/55	001206	1386	821	752	111	806	99,5	111	72	0					
660			Vestas	460 Ö-vik Själön, Ada,Husum	J19e	47/55	001229	1534	1226	965	152	1037	94,9	152	85	0					
660			Vestas	461 Ö-vik Fanbyn, Beda,Husum	J19e	47/55	001229	1540	1495	821	184	898	67,5	184	86	0					
660			Vestas	462 Ö-vik Fanbyn, Camilla,Husu	J19e	47/55	001229	1523	1361	1116	159	1179	99,6	159	80	0					
660			Vestas	463 Ö-vik Fanbyn, Dagny,Husu	J19e	47/55	001229	1495	1446	969	164	1017	76,7	164	85	0					
660			Vestas	464 Ö-vik Själön, Elly,Husum	J19e	47/55	001229	1534	1363	1049	165	1139	97,6	165	83	2					
660			Vestas	465 Ö-vik Fanbyn, Fredrika,Hus	J19e	47/55	001229	1525	1331	1186	173	1262	99,7	173	86	3					
660			Vestas	466 Ö-vik Fanbyn, Gertrud,Hus	J19e	47/55	001229	1534	1471	1141	163	1212	99,3	163	83	12					
660			Vestas	467 Ö-vik Fanbyn, Herta,Husum	J19e	47/55	001229	1601	0	291	179	470	28,6	179	83	50					
660	200		Vestas	323 Ventosum 1,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	1024	762	113	815	99,5	113	76	14					
660	200		Vestas	324 Ventosum 2,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	1416	995	158	1069	99,2	158	85	17					
660	200		Vestas	325 Ventosum 3,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	1006	741	163	850	98,6	163	75	20					
660	200		Vestas	326 Ventosum 4,Falkenberg	B5f	47/60	980918	1250	1430	913	163	996	95,7	163	74	21					
660	200		Vestas	327 Ventosum 5,Falkenberg	B5f	47/60	980921	1250	1255	1026	167	1108	98,7	167	85	23					
660	200		Vestas	328 Ventosum 6,Falkenberg	B5f	47/60	980921	1250	1323	892	152	970	98,1	152	67	26					
660	200		Vestas	329 Ventosum 7,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	968	744	108	788	95,8	108	83	20					
660	200		Vestas	330 Ventosum 8,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1296	908	150	976	99	150	73	19					
660	200		Vestas	331 Ventosum 9,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1337	939	156	1011	98,6	156	74	20					
660	200		Vestas	332 Ventosum 10,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1299	972	154	1042	99,4	154	77	21					
660	200		Vestas	371 Sam Öckerövind,Pinan	B7a	47/50	990110	1700	2048	1560	217	1675	100	217	89	0					
660	200		Vestas	374 Skåls 1,Näs	I5f	47/45	990506	1700	1752	1127	0	1016	70,2	0	0	744					
660	200		Vestas	376 Skålsparken V18,Näs	I5f	47/45	990507	1850	1909	1456	203	1539	97,6	203	71	55					
660	200		Vestas	377 Skålsparken V15,Näs	I5f	47/45	990507	1700	1917	1414	229	1517	94,7	229	88	29					
660	200		Vestas	398 Ranåker,Skara	D8d	47/65	991006	1000	1162	866	166	972	99,7	166	90	6					
660	200		Vestas	426 Halvan,Hovby	D3c	47/45	991230	1150	1007	757		697	87,4								
660	200		Vestas	441 Levide 1,Näs	I5f	47/45	001007	1600	855	1245	196	1341	94,2	196	85	20					
660	200		Vestas	442 Levide 2,Näs	I5f	47/45	001008	1600	1677	1266	152	1318	97,5	152	72	131					
660	200		Vestas	443 Levide 3,Näs	I5f	47/45	001007	1600	1533	1265	207	1374	98,8	207	79	6					
660	200		Vestas	626 Brönnestad 1,Brönnestad,	C1i	47/40	010406	1585	1479	1179	1	1073	90,8	1	0	740					
660	200		Vestas	627 Brönnestad 2,Brönnestad,	C1i	47/40	010406	1585	1458	1154	170	1221	97,1	170	81	48					
660	200		Vestas	628 Eksbo,Hönsinge	C1i	47/40	010406	1590	1463	1140	185	1223	98,4	185	78	19					
660	200		Vestas	639 Hovby, Chaplin,Hovby	D3c	47/45	020131	1150	1022	746	55	742	89,4	55	54	271					
750	200		NEG Micon	373 Ångalid,Torriösa	C3b	48/55	990115	1470	872	1236	160	1290	88,6	160	60	231					
750	200		NEG Micon	680 Hablingbo Målarvind AB,Ha	I5i	44/40	030201	1500	1352	1096	193	1280	88,2	193	87	55					
750	200		NEG Micon	775 TANNAM, Smeby,Tannam,	A9f	48/50	041201	1300	1474	949	159	1039	86,1	159	83	83					
750	200		NEG Micon	776 TANNAM, Ceding,Tannam,	A9f	48/50	041201	1250	1190	939	160	1042	98,9	160	92	1					
800			Enercon	826 Skallmeja Väster,Skallmeja	C8f	48/76	051013	1700	2099	1436		1310	97,8								
800			Enercon	828 Kleverberget Hällevadsholm,	A9c	48/76	060220	1800	748	1769	273	1891	99,8	273	98	1					
800			Enercon	836 Askers Via,Odensbacken	F10b	48/76	060401	1400	1627	1113	29	1061	84,6	29	24	531					
800			Enercon	837 Naglarp 1,Kinnarp	D7g	48/76	060323	1622	1581	906	198	1010	68,3	198	86	204					
800			Enercon	841 Kalmarsund Vind,Degerha	G3i	48/49	060719	2000	2443	2024	286	2127	97,9	286	93	42					
800			Enercon	849 Hällingarna, iDA,Ollebacke	F20a	48/74	060915	2000	1955	1690	247	1854	98,7	247	88	0					
800			Enercon	852 Kvismaren 2,Odensbacken	F10c	48/76	061101	1420	1626	1237	229	1369	98,3	229	93	0					
800			Enercon	860 Torseröds Vindkraftpark 1,T	A9f	48/55	070131	1550	1961	1416	249	1570	98,7	249	95	4					
800			Enercon	861 Torseröds Vindkraftpark 2,T	A9f	48/55	070131	1550	1545	1043	204	1172	97,1	204	94	3					
800			Enercon	862 Torseröds Vindkraftpark 3,T	A9f	48/55	070131	1550	1657	1119	207	1256	98,9	207	92	15					
800			Enercon	863 Torseröds Vindkraftpark 4,T	A9f	48/55	070131	1550	1546	1007	169	1109	91,5	169	76	152					
800			Enercon	864 Torseröds Vindkraftpark 5,T	A9f	48/55	070131	1550	1552	1057	182	1165	95	182	94	2					
800			Enercon	865 Torseröds Vindkraftpark 6,T	A9f	48/55	070131	1550	1509	1015	176	1118	98,1	176	93	10					
800			Enercon	866 Kvarnen vindkraft,Kvarnen	D8g	53/73	070505	1500	1633	1375	242	1515	95	242	97	0					
800			Enercon	873 Härjevads Vind,Härjevad	C8f	53/75	070525	1700	2231	1746	286	1889	99,7	286	97	0					
800			Enercon	876 Söderbodane 1,Söderboda	C9g	53/73	070830	1500	1625	1330	219	1454	98,2	219	97	0					
800			Enercon	887 Torkelsrud,Valbo Ryr	B8h	53/73	071017	1800	1757	1312	229	1443	92,8	229	97	6					
800			Enercon	955 Åsen Tumleberg 1,Åsen	C8b	53/73	071123	1600	1532	1249	114	1281	93,4	114	91	44					
800			Enercon	964 Fingal af Boberg,Borensber	F8e	53/75	071218	1750	1959	1425	263	1575	99	263	97	0					
800			Enercon	1002 Normlösa Torpa Vind,Skän	F8e	53/74	080430	1810	1622	1690	283	1844	99,3	283	97	0					
800			Enercon	1009 Sturkö 1, Ådan,Sturkö	F3f	48/65	080901	1800	2048	1620	267	1741	100	267	98	0					
800			Enercon	1012 Långöre 1,Långöre	H5a	53/73	080606	2184	710	2933	292	2986	98,3	292	92	55					
800			Enercon	1021 Genneved,Gendalen, Solle	C8a	53/73	081008	1600	1934	1472	235	1592	96,3	235	94	17					
800			Enercon	1022 Byåra Borrby 35:11,Simrish	D2c	53/73	081015	2750	2996	2524	323	2592	91	323	88	80					
800			Enercon	1035 Eke Vind,Lindärva	D8d	53/73	081210	1900	2234	1699	288	1857	99,3	288	97	7					
800			Enercon	1036 Harstorp 1,Harstorp	F3i	53/73	090303	1980	1540	1166	205	1265	94,5	205	97	10					
800			Enercon	1041 Djupedal,Stora Levene	C8f	53/73	090213	1800	806	1903	295	2034	99,7	295	98	0					
800			Enercon	1042 Rytterås 1,Long	C8f	53/73	080408	1900	2099	969		824	98,8								
800			Enercon	1044 Halvås,Vara	C8b	53/73	090423	1850	2083	1633	281	1780	98,5	281	98	13					
800			Enercon	1045 Naglarp 2,Kinnarp	D7g	53/73	090207	1700	1729	1402	221	1507	90,8	221	86						
800			Enercon	1053 Karleby Vind,Väderstad	E8f	53/73	090228	1980	2152	1709	319	1953	99,1	319	97	0					
800			Enercon	1083 Arvidstorp Vind 1,Mellby	C8f	53/73	090519	1800	1874	1581	204	1656	99,3	204	95						
800			Enercon	1084 Arvidstorp Vind 2,Mellby	C8f	53/73	090519	1800	1801	1526	198	1589	99,3	198	95						
800			Enercon	1085 Lovene 3,Lovene	C8f	53/73	090430	1800	1923	625		517	95,4								

Ny *	Effekt (kW)		Fabrikat	Nr Anläggning	Placering	D/H	I drift	Ber	2020	2021	2022	12mån	12mån	Månad	Tid Hindertid (tim)		VNS	OYS	PU	OPS	TF	
	Hög	Låg													%	AHT						MS
850			Vestas	853 Lyckevind Istrum,Istrum	D8e	52/74	061130	1400	806	965	196	1084	96	196	72	129						
850			Vestas	855 Brönnestad 3,Brönnestad B	C1i	52/52	070206	2050	2285	1905	254	1989	99	254	88	51						
850			Vestas	977 Uvbergets Hanna,Smedjeb	F12e	52/74	070105	1800	1844	1527	257	1679	95,3	257	84	5						
850			Vestas	1001 Börstad 1,Börstad	F8d	52/65	070308	1750	2033	1531	282	1677	93,7	282	92	13						
850			Vestas	1253 Uvbergets Boel,Smedjebac	F12e	52/74	100601	1500	1801	1517	266	1675	98,6	266	86	5						
850			Vestas	2236 Tanum Bro,Grebbestad	A9c	52/65	160520	2300	2119	890	261	1045	56	261	88	11						
850			Vestas	2238 Mörkagården 1, Klara Anto	C8c	52/74	040831	1600	1871	1360	223	1489	98,4	223	83	53						
850	200		Vestas	718 Tomten flo,Grästorp	C8d	52/74	030630	1786	1842	1399	234	1531	99,4	234	85	12						
850	200		Vestas	740 Östergården, Skara,Skånin	D8d	52/74	031215	1650	1751	1261	245	1415	99,5	245	89	0						
900	200		NEG Micon	483 Klimpfjäll 1,Klimpfjäll	F23d	52/49	010116	930	1089	196	1285	82,8	196	68	6							
900	200		NEG Micon	484 Klimpfjäll 2,Klimpfjäll	F23d	52/49	010116	772	972	4	976	70	4	3	601							
900	200		NEG Micon	485 Klimpfjäll 3,Klimpfjäll	F23d	52/49	010116	1545	1387	210	1565	97,4	210	73	3							
900	200		NEG Micon	494 Viscaria 1,Viscaria	J29h	52/49	010918	1846	93	46	0	35	36,7	0	0	744						
900	200		NEG Micon	495 Viscaria 2,Viscaria	J29h	52/49	010901	1784	82	23	0	13	13,6	0	0	744						
900	200		NEG Micon	496 Viscaria 3,Viscaria	J29h	52/49	010901	1896	93	108	7	103	97,6	7	78	2						
900	200		NEG Micon	618 Greby,Greby	G4i	52/55	001229	1652	1530	689		555	57,7									
900	200		NEG Micon	742 Ängalid II,Svalöv	C2h	52/70	040108	1900	2156	1735	248	1825	95,1	248	89	42						
1000			Nordic	681 Gerda Dragabol,Halmstad	C4h	59/70	030103	2000	557	1158	168	1231	98,5	168	81	19						
1000			WinWind	1030 Paljakos Gunilla,Grängesbe	E12c	64/70	080130	2700	2131	1910	285	2114	98,6	285	86	14						
1000			WinWind	1066 Brunnsgården, Näs, Falköpi	D7h	64/70	070614	2200	1883	1445	312	1660	79	312		3						
1500			Enercon	645 Hedagården 1,Hedagården	C3b	66/65	020901	3700	4022	3226	480	3446	99,4	480	95	3						
1500			Enercon	646 Hedagården 4,Hedagården	C3b	66/65	020901	3700	3891	1354	416	1497	50,8	416	92	56						
1500			Enercon	647 Hedagården 5,Hedagården	C3b	66/65	020901	3700	3783	1384	30	1148	43,2	30	9	642						
1500			Enercon	675 Hedagården 2,Hedagården	C3b	71/64	030101	3700	3640	1776	457	1989	76,4	457	97	14						
1500			Enercon	676 Hedagården 3,Hedagården	C3b	71/64	030101	3700	3558	2988	365	3087	98,4	365	89	59						
1500			Enercon	677 Hedagården 6,Hedagården	C3b	71/64	030101	3700	3282	2702	404	2869	98,2	404	92	35						
1500			Enercon	714 Annevind 1,Annelöv	C2h	71/64	030615	3700	3508	2686	398	2832	97,5	398	96	0						
1500			Enercon	715 Annevind 2,Annelöv	C2h	71/64	030615	3700	3609	3075	433	3234	97,2	433	91	24						
1500			Vestas	777 Offerdal Råshön 1,Änge	E19g	82/78	041207	4031	4584	3781	242	3866	90,8	242	48	280						
1500			Vestas	778 Offerdal Råshön 2,Änge	E19g	82/78	041205	4319	4981	4225	500	4560	94,8	500	80	60						
1500			Vestas	779 Offerdal Råshön 3,Änge	E19g	82/78	041208	3613	4543	3524	466	3929	92,8	466	78	38						
1500			Vestas	780 Offerdal Råshön 4,Änge	E19g	82/78	041208	4023	4513	4042	472	4391	97,2	472	77	39						
1500			Vestas	781 Offerdal Råshön 5,Änge	E19g	82/78	041203	4032	3780	4156	494	4491	96,9	494	78	22						
1500			Vestas	782 Offerdal Råshön 6,Änge	E19g	82/78	041205	4054	4430	3832	441	4220	96,4	441	75	38						
1500			Vestas	783 Offerdal Råshön 7,Änge	E19h	82/78	041203	3955	4673	3573	0	3466	75,1	0	0	744						
1500			Vestas	809 Aapua 1,Aapua	M27i	82/78	051003	4465	4284	4502	571	4780	98,5	571	77	95						
1500			Vestas	810 Aapua 2,Aapua	M27i	82/78	050929	4232	4734	3285	620	3756	99,1	620	83	45						
1500			Vestas	811 Aapua 3,Aapua	M27i	82/78	050928	4140	4409	3530	566	3866	98,2	566	81	124						
1500			Vestas	812 Aapua 4,Aapua	M27i	82/78	050928	4344	4719	4326	590	4921	93,9	590	78	90						
1500			Vestas	813 Aapua 5,Aapua	M27i	82/78	050928	4397	4427	3660	-7	3660	76,9	-7		744						
1500			Vestas	814 Aapua 6,Aapua	M27i	82/78	050928	4500	5031	4242	659	4908	92,5	659	84	38						
1500			Vestas	815 Aapua 7,Aapua	M27i	82/78	050928	4613	4563	3699	592	4299	83,3	592	75	80						
1500			Vestas	1152 Gans 1,Näsudden	I5i	90/80	090301	7438	6680	795	6943	99,4	795	94	0							
1500			Vestas	1153 Gans 2,Näsudden	I5i	90/80	090301	7288	6546	720	6749	97,8	720	87	39							
1500			Vestas	1154 Gans 3,Näsudden	I5i	90/80	090301	7197	6447	733	6667	97,3	733	88	24							
1500			Vestas	1155 Gans 4,Näsudden	I5i	90/80	090301	7210	6458	782	6746	99,4	782	93	0							
1500			Enercon	1199 Granberget Vindpark 1,Sike	L21d	82/98	091103	5500	4595	4571	221	4276	99,4	221	35	0						
1500			Enercon	1200 Granberget Vindpark 2,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5190	4230	264	4107	91,3	264	40	0						
1500			Enercon	1201 Granberget Vindpark 3,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5250	4103	608	4369	94	608	84	0						
1500			Enercon	1202 Granberget Vindpark 4,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5369	5215	600	5275	99,9	600	78	0						
1500			Enercon	1203 Granberget Vindpark 5,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5520	4239	222	4410	96,3	222	29	0						
1500			Enercon	1204 Granberget Vindpark 6,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5342	3973	199	3707	96,9	199	26	0						
1500			Enercon	1391 Söderbodane 3,Söderboda	C9g	82/108	110107	4500	5026	4545	652	4897	99,4	652	97	0	16					
1500			Suzlon	1393 Assjö 1, Ella,Assjö	E7c	88/100	101001	4800	3906	4086	560	4305	94,6	560	84	46						
1500			Suzlon	1394 Assjö 2, Elise,Assjö	E7c	88/100	101001	4800	3222	3653	579	4132	89,7	579	83	64						
1500	300		Vestas	386 Slitevind XXIV,Smöjen	J7c	66/67	990824	4119	3719	3270	384	3310	97	384	76	87						
1500	300		Vestas	387 Slitevind XXV,Smöjen	J7c	66/67	990824	3970	3667	3117	189	2971	92,4	189	49	301						
1500	300		Vestas	388 Slitevind XXVI,Smöjen	J7c	66/67	990828	4266	4065	3171	292	3093	89,7	292	60	188						
1500	300		Vestas	389 Slitevind XXVII,Smöjen	J7c	66/67	990826	4298	4257	3747	460	3816	94,4	460	86	13						
1500	300		Vestas	422 Skålsparken V16,Näs	I5f	66/67	000121	4550	5832	4852	650	5089	97,5	650	93	0						
1500	300		Vestas	617 Sigvards 3,Näs	I5f	66/80	011108	4500	4631	3772	546	4079	93,3	546	91	28						
1500	400		NEG Micon	830 Mungseröd 1,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	3161	2308	400	2550	92,4	400	93	1						
1500	400		NEG Micon	831 Mungseröd 2,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2674	3	0	3	0,3	0	0	744						
1500	400		NEG Micon	832 Mungseröd 3,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	0	0	0	0	0,1	0	0	744						
1500	400		NEG Micon	833 Mungseröd 4,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2688	2182	388	2412	93,1	388	94	0						
1500	400		NEG Micon	834 Mungseröd 5,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	3090	2131	402	2374	89,2	402	94	8						
1500	400		NEG Micon	835 Mungseröd 6,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	1222	0	0	0	0,2	0	0	744						
1750			Vestas	474 Storugns 7,Lärbro	J7e	66/78	010317	3377	3015	2815	0	2576	87,2	0	0	743						
1750			Vestas	475 Storugns 8,Lärbro	J7e	66/78	010313	3430	3478	3153	398	3267	97	398	84	71						
1750			Vestas	476 Storugns 9,Lärbro	J7e	66/78	010310	3497	3599	3105	439	3270	98,1	439	86	52						
1800			Vestas	956 Vara Tornum,Kvänum	C8f	90/95	080101	5300	6504	5300	784	5691	99,6	784	92	11						
1800			Vestas	1097 Västergården 2,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	5129	4608	628											

Ny *	Effekt (kW)		Fabrikat	Nr Anläggning	Placering	D/H	I drift	Ber	2020	2021	2022	12mån	12mån	Månad	Tid Hindertid (tim)		VNS	OYS	PU	OPS	TF
	Hög	Låg													%	AHT					
2000			Vestas	2010 Skalleberg 04,Hjo	E8a	100/95	150227	6600	7498	6679	910	7055	100	910	97	0					
2000			Vestas	2011 Skalleberg 05,Hjo	E8a	100/95	150227	6400	6911	6044	873	6474	100	873	98	0					
2000			Vestas	2014 Skalleberg 08,Hjo	E7g	100/95	150227	6700	6922	6555	877	6817	100	877	97	0					
2000			Vestas	2016 Skalleberg 10,Hjo	E7g	100/105	150227	7300	6709	5735	827	6044	100	827	99	0					
2000			Vestas	2017 Ramsnäs 1,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	7092	6238	864	6601	100	864	99	0					
2000			Vestas	2018 Ramsnäs 2,Ramsnäs	E9h	100/95	140718	5200	7311	6450	883	6812	100	883	99	0					
2000			Vestas	2019 Ramsnäs 3,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	7423	6411	813	6749	100	813	92	0					
2000			Vestas	2020 Ramsnäs 4,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	6925	6331	865	6708	100	865	98	0					
2000	1000		Vestas	973 Byråsen, Marika,Malung	D13e	80/78	071222	4000	4568	3645	556	4053	94,2	556	85	38					
2000	1000		Vestas	974 Byråsen, Virola,Malung	D13e	80/78	071229	4000	4504	3114	556	3583	91,1	556	88	8					
2050			Senvion	2247 Ingelstråde WEC 3,S Ingels	C3d32,5/100	131115		6000	5486	4198	590	4466	100	590		0					
2050			Senvion	2248 Ingelstråde WEC 2,S Ingels	C3d32,5/100	131115		6000	5564	3912	2	3707	100	2		0					
2050			Senvion	2249 Össjö Skog WEC 3,Munka	C3h32,5/100	170213		5700	6044	5042	629	5312	100	629		0					
2050			Senvion	2250 Össjö Skog WEC 5,Munka	C3h32,5/100	170213		5700	5435	4479	535	4724	100	535		0					
2050			Senvion	2251 Össjö Skog WEC 6,Munka	C3h32,5/100	170213		5700	5923	4897	618	5115	100	618		0					
2200			Eno	2038 Skogsvind 3,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500	4764	5263	807	5849	99,8	807		0					
2200			Eno	2039 Skogsvind 4,Sunhultsbrunn	F7d	93/103	150601	6500	5020	5263	569	5589	99,8	569		0					
2200			Eno	2040 Skogsvind 5,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500	6638	4155	930	4807	99,8	930		0					
2200			Eno	2041 Skogsvind 6,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500	6195	5592	936	6278	99,8	936		0					
2300			Enercon	978 Löfstaviken V1,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	6966	4132	0	3751	79,5	0		743					
2300			Enercon	979 Löfstaviken V2,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	5220	1397	0	1368	42,8	0		0	744				
2300			Enercon	980 Löfstaviken V4,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	3977	4687	478	4774	99,4	478		97	0				
2300			Enercon	981 Löfstaviken V5,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	4544	3880	459	3966	95,5	459		97	3				
2300			Enercon	982 Löfstaviken V6,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	7247	4205	477	4320	82,7	477		97	0				
2300			Enercon	1026 Hedeskoga 3,Hedeskoga	D1h	71/64	071031		3435	4266	682	4526	98,5	682		99	0				
2300			Enercon	1027 Hedeskoga 4,Hedeskoga	D2b	71/64	071031		5063	4045	579	4254	96,7	579		88	74				
2300			Enercon	1189 Annevind 3,Annelöv	C2h	71/64	100301	4000	4767	3816	592	4084	99,3	592		98	0				
2300			Enercon	1527 Gabrielsberget Syd Vind 1,	J20b	82/108	110416	6000	6639	1851		1262	100								
2300			Enercon	1528 Gabrielsberget Syd Vind 2,	J20b	82/108	110416	6000	6842	1907		1297	100								
2300			Enercon	1529 Gabrielsberget Syd Vind 3,	J20b	82/108	110416	6000	6063	1751		1190	100								
2300			Enercon	1530 Gabrielsberget Syd Vind 4,	J20b	82/108	110416	6000	6362	1829		1198	100								
2300			Enercon	1531 Gabrielsberget Syd Vind 5,	J20b	82/108	110416	6000	6394	1882		1299	100								
2300			Enercon	1532 Gabrielsberget Syd Vind 6,	J20b	82/108	110416	6000	6556	1892		1286	100								
2300			Enercon	1533 Gabrielsberget Syd Vind 7,	J20b	82/108	110416	6000	6348	1517		1057	100								
2300			Enercon	1534 Gabrielsberget Syd Vind 8,	J20b	82/108	110416	6000	6309	1615		1102	100								
2300			Enercon	1535 Gabrielsberget Syd Vind 9,	J20b	82/108	110416	6000	6146	1920		1294	100								
2300			Enercon	1536 Gabrielsberget Syd Vind 10	J20b	82/108	110416	6000	6217	1888		1274	100								
2300			Enercon	1537 Gabrielsberget Syd Vind 11	J20b	82/108	110416	6000	6429	1722		1181	100								
2300			Enercon	1538 Gabrielsberget Syd Vind 12	J20b	82/108	110416	6000	6254	863		553	100								
2300			Enercon	1539 Gabrielsberget Syd Vind 13	J20b	82/108	110416	6000	6778	1994		1347	100								
2300			Enercon	1540 Gabrielsberget Syd Vind 14	J20b	82/108	110416	6000	6091	1825		1226	100								
2300			Enercon	1541 Gabrielsberget Syd Vind 15	J20b	82/108	110416	6000	6252	1834		1242	100								
2300			Enercon	1542 Gabrielsberget Syd Vind 16	J20b	82/108	110416	6000	6075	1871		1247	100								
2300			Enercon	1543 Gabrielsberget Syd Vind 17	J20b	82/108	110416	6000	5798	1825		1231	100								
2300			Enercon	1544 Gabrielsberget Syd Vind 18	J20b	82/108	110416	6000	6052	1783		1210	100								
2300			Enercon	1545 Gabrielsberget Syd Vind 19	J20b	82/108	110416	6000	6021	1686		1117	100								
2300			Enercon	1546 Gabrielsberget Syd Vind 20	J20b	82/108	110416	6000	6092	1680		1148	100								
2300			Siemens	1565 Kyrkberget, T2,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8040	5466	1007	6238	94,2	1007		88	0				
2300			Siemens	1566 Kyrkberget, T3,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7219	5866	1012	6605	99,4	1012		88	0				
2300			Siemens	1567 Kyrkberget, T4,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7322	5442	962	6194	100	962		87	0				
2300			Siemens	1568 Kyrkberget, T5,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7001	5063	919	5763	100	919		87	0				
2300			Siemens	1569 Kyrkberget, T6,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7425	5459	953	6194	100	953		87	0				
2300			Siemens	1570 Kyrkberget, T7,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8798	6792	1121	7572	100	1121		88	0				
2300			Siemens	1571 Kyrkberget, T8,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8246	6600	1091	7334	100	1091		88	0				
2300			Siemens	1572 Kyrkberget, T9,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8313	6300	1063	7013	100	1063		88	0				
2300			Siemens	1573 Kyrkberget, T10,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7884	15207	981	15888	100	981		87	0				
2300			Siemens	1574 Kyrkberget, T11,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8199	6129	1063	6845	98	1063		89	0				
2300			Enercon	1604 LMK 01, Svedala,Svedala	C2c	82/78	101005	5500	7292	5666	624	5850	100	624		98	0				
* 2300			Siemens	1784 Fredriksdal 1,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	7552	3906		3595	96								
* 2300			Siemens	1785 Fredriksdal 3,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	7021	4039		3710	98,5								
* 2300			Siemens	1786 Fredriksdal 4,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	6516	3686		3386	98,5								
* 2300			Siemens	1787 Fredriksdal 5,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	6871	3732		3441	97,2								
* 2300			Siemens	1788 Fredriksdal 6,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	6877	3906		3584	98								
2300			Enercon	1885 Sälshög,Sälshög	D2c	82/78	140513	6000	6225	5609		5022	100								
2300			Siemens	1938 Töftedal 1,Ed	B9h	101/100	110214	6279	7027	5777		5369	100								
2300			Siemens	1939 Töftedal 2,Ed	B9h	101/100	110214	6279	7536	6390		5941	100								
2300			Siemens	1940 Töftedal 3,Ed	B9h	101/100	110228	6279	7284	6301		5849	100								
2300			Siemens	1941 Töftedal 4,Ed	B9h	101/100	110228	6279	7337	6238		5818	100								
2300			Siemens	1942 Töftedal 5,Ed	B9h	101/100	110228	6279	7015	5860		5458	100								
2300			Siemens	1943 Töftedal 6,Ed	B9e	101/100	110228	6279	7406	6138		5721	100								
2300			Siemens	1944 Töftedal 7,Ed	B9e	101/100	110318	6279	7262	6065		5621	100								
2300			Siemens	1945 Töftedal 10,Ed	B9e	101/100	110411	6279	7392	6111		5704	100								

Ny *	Effekt (kW)		Fabrikat	Nr Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2020 MWh	2021 MWh	2022 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim)							
	Hög	Låg														AHT	MS	YNS	OYS	PU	OPS	TF	
3075			Vestas	1993 Årjäng SV verk 12,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	9227	7738	1205	8390	100	1205	0	0							
3075			Vestas	1994 Årjäng SV verk 13,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	9241	7734	1200	8333	100	1200	0	0							
3200			Senvion	1205 Granberget 7,Sikeå	L21d	114/93	140401	8600	7650	6871	815	7037	100	815	0	0							
3200			Senvion	1206 Granberget 8,Sikeå	L21d	114/93	140401	8600	7763	7402	798	7542	100	798	0	0							
3200			Senvion	1207 Granberget 9,Sikeå	L21d	114/93	140401	8600	7436	5921	0	5283	100	0	0	0							
3300			Vestas	1995 Alered 1,Asige	C5b	112/94	141116	9200	9923	8185	1246	8692	100	1246	100	0							
3300			Vestas	1996 Alered 2,Asige	C5b	112/94	141116	9200	10158	8225	1289	8771	100	1289	97	0							
3300			Vestas	1997 Alered 3,Asige	C5b	112/94	141116	9200	8770	7292	919	7578	100	919	78	0							
3300			Vestas	1998 Alered 4,Asige	C5b	112/94	141116	9200	7174	6758	1279	8048	100	1279	100	0							
3300			Vestas	2150 Klämman 1,Reftele	D5h	126/138	151224	11500	12366	11291	1585	11974	98,2	1585	98	0							
3300			Vestas	2151 Klämman 2,Reftele	D5h	126/138	151224	11500	13086	11762	1617	12431	99	1617	98	1							

Karta över verkens placering

